



POZNÁMKA:  
-VYTÝČOVACÍ BODY V PATĚ ZÁKLADU A VE VNITŘNÍ HRANĚ ŘÍMSY , SEZNAM SOUŘADNIC VIZ VÝKRES VYTÝČENÍ  
-DILATAČNÍ A PRACOVNÍ ÚSEKY ZDI PO CCA 5.0M TAK, ABY NEBYLA OHROŽENA STABILITA SVAHU NAD NÍ, NUTNÉ JE DODRŽET ŠACHOVNICOVÉ PROVÁDĚNÍ VŽDY OB DVA DILATAČNÍ CELKY, Tedy KAŽDÝ TŘETÍ  
-KONEC ZDI BUDE OBSYPÁN DLE NAVAZUJÍCÍ KONFIGURACE TERÉNU, PŘÍPADNĚ ZA POUŽITÍ KAMENNÉ ROVNANINY  
-GEOLOGIE - VIZ PŘ.Č. G3 - INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9  
- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2m JE 10mm  
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200  
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Název akce :	III/2766 PODHRADÍ, ZÁRUBNÍ ZEĎ	
Název objektu :	ZÁRUBNÍ ZEĎ KM 2.450	Číslo objektu : SO 251

C VANER PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 533	Vypracoval	E.KADAVÁ	zak. číslo	14-10-065
	Zodp. projektant	E.KADAVÁ	datum	11/2014
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DSP, PDPS
	Investor	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE	měřítko	1:100
	Příloha : POHLED		č. přílohy:	paré: C.1.3

VÝZTUŽ:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLNOVÝ	C 16/20 - XF1 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ZÁKLAD ZDI	C 25/30 - XC2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DRÍK ZDI	C 25/30 - XC2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ŘÍMSA	C 30/37 - XC4,XD3,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3