



Středočeský kraj

## VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1 ZE DNE 2. 8. 2021

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
**Sídlem:** Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslav Řikovský MPA, vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy  
**IČ:** 70891095  
**Identifikace datové schránky:** keebyyf  
**Kontaktní osoba:** Petra Řezníčková, Odbor majetku a hospodářské správy, 257 280 983, [reznickova@kr-s.cz](mailto:reznickova@kr-s.cz)

### NÁZEV ZAKÁZKY:

#### **Doplnění archivačních regálů v prostorech spisovny a odboru zdravotnictví v budově KÚSK**

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz ze dne 30. 7. 2021

#### **Dotaz č. 1**

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je požadavek hloubky regálu 350mm pevný nebo bychom mohli nabídnout hloubku 400mm? Dále máme klasické moduly o délce polic 965mm a 1265mm.

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

*Zadavatel trvá na požadovaných rozměrech regálů z důvodu maximálního využití plochy místnosti, ve kterých budou regály umístěny a dodržení norem bezpečnosti práce.*

Dotazy ze dne 2. 8. 2021

#### **Dotaz č. 2**

V cenovém rozpočtu (příloha č.5 ZD) nejsou uvedeny požadavky na povrchovou úpravu regálů. Žádáme proto zadavatele o doplnění cenového rozpočtu o specifikaci požadavků na povrchovou úpravu regálů.

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

*Zadavatel požaduje povrchovou úpravu regálů celostříbrnou, s bezlístkovou strukturou.*

#### **Dotaz č. 3**

V cenovém rozpočtu (příloha č.5 ZD) je uveden požadavek na min. nosnost police 200 kg. Pro uložení materiálů používaných ve zdravotnictví na policích o hloubce 350mm a délce max.1000 mm však dostačuje s rezervou nosnost polic 100 kg. Žádáme proto zadavatele o úpravu tohoto parametru. V opačném případě bude nosnost polic zbytečně předimenzovaná a dojde rovněž ke zvýšení pořizovacích nákladů (regál s nosností 200 kg na polici je oproti regálu s nosností polic 100 kg podstatně dražší).

#### **Odpověď na dotaz č. 3**

*Zadavatel si na požadavku nosnosti police 200 kg trvá.*

**Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.**

**Lhůta pro podání nabídek**

**Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.**

.....  
**Petra Řezníčková – v.r.**  
**odborný referent pro oblast ekonomických a organizačních**  
**Odbor majetku a hospodářské správy**