



Řezy 1-1 a 2-2 serverovnou  
nový stav

1:50

Řez 1-1



Řez 2-2



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE  
NOVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 C+S
- ZATEPLENÍ STŘECHY MINERÁLNÍ IZOLACE CELK. TL. 220 mm  
+ NOVÝ SDK OBKLAD ŠIKMÝCH A SVISLÝCH STĚN
- NOVÁ VÁPENNOCEMENT.OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

Nové konstrukce:

- nová nášlapná vrstva podlahy - lepené antistatické linoleum
- nový SDK obklad svislých a šikmých stěn a sloupu a nový SDK podhled
- nové dveře s požární odolností EI 30 DP3 S+C, vč. osazení nové ocelové zárubně
- zateplení střechy minerální izolací v celk. tl. 220 mm
- nová štuková omítka na zděných příčkách
- osazení nového deskového otopného tělesa
- závěrečný úklid

- umístění hlavního rozvaděče MDF

- osazení nového rozvaděče R-TECH
- provedení nového osvětlení

- osazení vnitřní klimatizační jednotky nade dveřmi

Poznámka:

- Dokumentace vychází z projektu pro provedení stavby z roku 8/96 a vizuální prohlídky a ručního doměření potřebných konstrukcí stavby

- Veškeré změny proti projektu nutno odsouhlasit projektantem

- Dodavatel je povinen si všechny rozměry ověřit přímo na stavbě a veškeré případné odchylky konzultovat s projektantem
- Všechny práce provádět podle platných norem a předpisů, případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem
- Všechny práce provádět podle technologických pokynů výrobců jednotlivých materiálů



Kamerový systém a IT infrastruktura				číslo paré:
Domov Hostomice – Zátor, Zátor 373, 267 24 Hostomice				
Místo stavby: Domov Hostomice–Zátor, Zátor 373, 267 24 Hostomice				
Investor: Domov Hostomice–Zátor, poskytovatel sociálních služeb, Zátor 373, 267 24 Hostomice				
PROJEKTANT ČÁSTI		HIP:	Vedoucí části:	Vypracoval:
		Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek
	Ing. Petr Linek			
	Sokolovská 519, 537 01 Chrudim, tel.: +420 602 361 862, e-mail: sppetr.linek@gmail.com			
Část PD	Stupeň PD	Datum:	Měřítko:	číslo výkresu:
D.1.1 Architektonicko-stavební	DVZ	08/2019	1:50	
Název výkresu: Řezy serverovnou - nový stav				D.1.1.2.09