



DHV CR, spol. s r.o.
Černopolní 39
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1038310671

VYŘIZUJE / LINKA
J.Hybšová/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ml. Boleslav/ 22.11. 2011

Bakov nad Jizerou - DSP-II/267, průtah

Při provádění stavby dle předložené situace dojde ke styku s rozvodným zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s., tj. s kabelovým rozvodem 1kV, 22kV a trafostanicí, na které se vztahuje ustanovení zák.č.458/2000 Sb.v platném znění, § 46 ochranná pásma.

S vydáním stavebního povolení souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

Stavbu zkoordinovat s plánovanou rekonstrukcí vedení VN v ulici Husova, kterou ČEZ Distribuce, a. s. plánuje na rok 2012. Konkrétní informace poskytne pan J.Pelant, tel.: 602 254 685.

1/ Zařízení energetiky stavbou respektujte, nesmí být poškozeno včetně uzemnění, nebo ovlivnění stability nadzemních částí. Uvedeným záměrem nesnižovat hloubku uložení stávajících kabelových rozvodů.

V případě vzniku nové parkovací nebo pojižděné plochy nad stávající kabelovou trasou (vč. obrubníků apod.) bude nutné kabelový rozvod přeložit nebo mechanicky ochránit. Veškeré úpravy na stávajícím energetickém zařízení budou zajišťovány smluvně a technicky jako přeložky na základě podaných žádostí dle jednotlivých napěťových hladin, s doloženými podklady (plánek s vyznačeným místem přeložky, rozsah, popis stávajícího stavu a nového stavu), v souladu se zák.458/2000 Sb. §47. Přeložky zajišťuje vlastník vedení na náklad toho kdo přeložku vyvolal.

Přeložení stávajícího kabelového rozvodu je nutno zajistit uzavřením smlouvy o přeložku před vydáním stavebního povolení.

Při samotné realizaci stavby dodržet následující:

1/ Pro umístění stavby a činnost v ochranném pásmu kabelového vedení 22kV a trafostanice zažádejte o samostatný souhlas.

2/ Před započítím zemních prací objednejte na Zákaznickém oddělení vytyčení těchto podzemních zařízení alespoň 7 dnů předem.

3/ Při provádění stavby dodržujte bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN EN 50110-1. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat PNE 330000-6.

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



4/ Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel.: 840 850 860.

5/ Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ přizvěte ke kontrole technika PPS Mladá Boleslav, tel.: 311 115 503 . Oznámení zajistěte min. 3 dny předem.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka
vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN Trutnov

ČEZ Distribuce, a.s.
Tržní 1873
Děčín IV - Podmokly
405 02 Děčín

SKENOVÁNO
ČÁSTEČNĚ



Sídlo společnosti:
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:
Černopolní 39
613 00 Brno
Tel.: 545 425 230
Fax: 545 425 280
e-mail: brno@dhv.com

VĚC:

Žádáme o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci
DSP – II/267 Bakov nad Jizerou, průtah.

Zadavatel projektové dokumentace:
Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Zpracovatel projektové dokumentace:
DHV CR, spol. s r.o.
Černopolní 39
613 00 Brno

Ing. Michal Jonáš,
vedoucí projektu

DHV CR, spol. s r.o.
Černopolní 39, 613 00 Brno
Kontakt: 545 425 233, michal.jonas@dhv.com

