

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

## územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 10075-2/2012 - MB

Stará Boleslav 24. 10. 2012

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Arch. Jan Ritter  
RITTER architekti  
Poděbradská 1867/7  
288 02 Nymburk

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nprap. Jaroslav Šich, tel.: 950 882 161, e-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : k. ú. 609048 Brandýs nad Labem,  
V Bažantnici čp. 2440, st. parc. č. 3435, 1861/2

**Název stavby** : zázemí managementu a Denního stacionáře Vyššího  
hrádku

**Stavebník – investor stavby** : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha

**Předložená dokumentace** : projekt stavby pro změnu v užívání z 9/2012

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 9. 10. 2012.**

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

### **SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:


1. Stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle požadavku přílohy 4 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
2. Každý rodinný dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace dle požadavku § 15 odstavce 5 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
3. Topidla na zemní plyn budou umístěna dle ČSN 06 1008, norem souvisejících a návodu výrobce topidla.

4. Odvod spalin bude realizován dle podmínek ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443.
5. Revize spalinové cesty bude provedena dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

**Poznámky:**

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
27

  
plk. Ing. Jan Lejsek  
ředitel územního odboru  
rada

Příloha - PD