



Poznámky:

- V 01.PP bude provedena výměna stávajícího kotle za nový. Napojení na rozvody využije v maximální míře stávající rozvody. Tento systém ÚT bude vytápět prostory 1.NP a 2.NP.
- Ve 3.NP bude vytvořen samostatný etážový systém vytápění s novým plynovým turbokotlem odkouřeným nad střechem. Přívod plynu bude napojen na rozvod, který je nyní ukončen ve stávající kuchyni ve 2.NP pod místem umístění nového kotle ve 3.NP.
- V 1.NP a 2.NP bude pouze přemístěn radiátor v kuchyních. V 1.NP v souvislosti s posunem přičky bude zjištěn průběh stávajícího vedení a v případě nutnosti bude provedena jeho úprava.

skupinová domácnost 2.

Atelier		Projektant		Objednatel		Paié	
RTOER a r c h i t e k t i		Ing. arch. Jan Ritter Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk Mob.: +420.774.285.222, E-mail: janritter.jf@gmail.com Zodp. projektant: Ing. arch. Jan Ritter, č.aut.: ČKA 02 455		STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5 +420.257.280.111, info@kr-s.cz (Výšší Hřádek, p.s.s. – Brandýs n. L.)			
Projekt		Místo stavby		Datum			
2. Čelákovice, P. Bezruč 990		K.ú.: Čelákovice 619159 parcely: st. 882, 883 S.Ú.: Čelákovice		5 13			
Obsah výkresu		Měřítko		Číslo výkresu			
Půdorys 1.NP- ÚT		1:50		F.ÚT2.2			
				REVIZE 00			