

Jaroslav Janda - SOS a SOU Beroun - Hlinky

Od: "Ondřej Výmola" <vymola@hercikakriz.cz>
Datum: 25. února 2020 12:16
Komu: <janda@soshlinky.cz>
Předmět: RE: Cenové nabídky na opravy - vyvločkování

Dobrý den,

vzhledem ke stavu, trase a nalezeným závadám, vločkování potrubí nedoporučujeme. Hrozí úplné rozpadnutí potrubí.
Doporučujeme stavební opravu.

S pozdravem

Ondřej Výmola

E-mail: vymola@hercikakriz.cz
Mob.: [\(+420\) 733 126 618](tel:+420733126618)

Herčík a Kříž spol. s r.o.

[K Hájmům 2639/7](#)
[155 00 Praha 5](#)
Tel.: [235 516 666](tel:235516666)
<http://www.hercikakriz.cz/>

From: Jan Kříž <kriz@hercikakriz.cz>
Sent: Tuesday, February 25, 2020 11:55 AM
To: vymola@hercikakriz.cz
Subject: FW: Cenové nabídky na opravy - vyvločkování

S přáním pěkného dne

Jan Kříž

Jednatel

E-mail: kriz@hercikakriz.cz
Mob.: [\(+420\) 603 266 824](tel:+420603266824)

Herčík a Kříž, spol. s r.o.

[K Hájmům 2639/7](#)
[155 00 Praha 5](#)
Tel.: [235 516 666](tel:235516666)
Fax.: [251 618 101](tel:251618101)
<http://www.hercikakriz.cz/>
<https://www.facebook.com/kanalizace>

From: Jaroslav Janda - SOS a SOU Beroun - Hlinky <janda@soshlinky.cz>
Sent: Monday, February 17, 2020 11:24 AM
To: Hercikakriz@hercikakriz.cz

Jedině – Zlámal s.r.o., Pražská 146, 266 01 Beroun 3 – Závodí, IČO: 08703531, DIČ: CZ08703531

STAVEBNÍ ČINNOST
s citem pro detail
NABÍDKA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba : **SOU Hlinky - Beroun**
akce : **rekonstrukce odpadových stoupaček**
investor : k rukám pana Jandy

STAVEBNÍ ČINNOST
s citem pro detail
NABÍDKA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba : SOU Hlinky - Beroun
akce : rekonstrukce odpadových stoupaček
investor : k rukám pana Jandy

	dílčí celek	ks	jedn.cena	cena	
Rekonstrukce stoupaček odpady					
1.	bourací a přípravné práce	vybourání stoup.vedení v celém rozsahu	25 m	2360	59000
2.	nové vedení PVC HT	odnos/odvoz a likvidace odpadu	6 m3	1700	10200
		trubky a tvarovky PVC HT 125mm	25 m	2100	52500
		sestavení nové stoupačky	25 m	800	20000
		napojení v suterénu	1 x	4200	4200
3.	dopojení v patrech	napojení odvětrání (střecha)	1 x	6200	6200
		vybourání k WC	5 ks	2500	12500
4.	zazdění a začištění	dopojení PVC HT 110mm	5 ks	6200	31000
		zazdění stoupačky	25 m	2900	72500
		tvárnice porobeton 50mm a lepidlo	25 m	350	8750
5.	oprava obkladů	natažení perlínkou do tmelu a štuk	25 m	410	10250
		perlínka, tmel, štuk jemný	25 m	260	6500
		keramický obklad (podobný původnímu)	22 m2	400	8800
		zazdění přívodů k WC vč.materiálu	5 ks	1500	7500
		montáže obkladů, vyspár. a rohové lišty	20 m2	960	19200
				329100	
	podružný materiál		1%	3291	
	režijní náklady		4%	13164	
	CELKEM			345 555	
	DPH 15%			51 833	
	Celkem			397 388 Kč	

V Berouně dne 20.února 2020



vypracoval: Josef Zlámal

JEDINĚ - ZLÁMAL S.R.O.
vše pro stavbu - s citem pro detail
Pražská 146, 266 01 Beroun
IČ:08703531 DIČ:CZ08703531