



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 3.2.2014**

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtmán Středočeského kraje  
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí  
IČ: 70891095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“**  
Evidenční číslo zakázky 225197

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:**

1) Žádáme zadavatele o poskytnutí doplňujících informací k zadání výše uvedené veřejné zakázky. Dle zadání mají být interiérové dveře s atestem na 1 mil cyklů. Všichni běžní výrobci (např. Sapeli, Masonite) mají atest pouze na 500 tis. cyklů. Žádáme zadavatele o úpravu zadání nebo uvedení (jako příklad) některého z výrobců, který takový atest má.

Žádáme zadavatele o poskytnutí doplňujících informací k zadání výše uvedené veřejné zakázky. Dle soupisu skladem a VV mají SDK podhledy splňovat požární odolnost REI 60 a to za použití 1x sádrokartonové protipožární desky tl. 15 mm. Žádný z běžných výrobců (např. Rigibs, KNAUF) sádrokartonových desek tento požadavek neumí splnit jednoduchým záklopem deskou tl. 15 mm, ale pouze dvojitým záklopem deskami 12,5 mm.

Žádáme zadavatele o úpravu zadání nebo uvedení (jako příklad) některého z výrobců, jehož desky takový požadavek splňují.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :**

**k bodu 1) Zadavatel požaduje interiérové dveře s atestem na 1 mil cyklů v souladu se zadáním a GP nesmí předepsat konkrétní výrobek.**

**Hlavním technickým parametrem pro podhled či stropní obklad jsou jeho požární vlastnosti a tyto jsou požadovány i ve výkazu výměr. Přesná skladba této konstrukce bude specifikována dodavatelem stavby jako systémové řešení konkrétního výrobce, který musí mít na tuto konstrukci atest požární ochrany a které uchazeč použije. Ve shodě s uchazečem GP uvádí, že atestované skladby na dosažení požadavku mohou být různé. GP nesmí předepsat konkrétní výrobek. Má-li uchazečem používaný systém atest s použitím jiné skladby není to dle GP v rozporu se zadáním. Z výše uvedeného důvodu není ve výkazu výměr u požárních SDK konstrukcí uveden druh zaklopení.**



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**2) Upřesnění k Dodatečným informacím č. 4**

ad 12) - v odpovědi na tento dotaz se odvoláváte na samostatné projekty profesí – požární izolace jsou pouze ve VV VZT – výkaz výměr ZTI požární ucpávky ani požární izolace neobsahuje – žádáme o doplnění;

ad 19) - v odpovědi se odvoláváte na Soupis skladeb – ve VV je výměra bednění OSB deskou pouze na 1 vrstvu bednění – ve VV chybí dále i 10%ní výměny desek podbití – žádáme o doplnění chybějící vyrovnávací vrstvy a 10%ní výměny do VV;

ad 25) - v odpovědi se odvoláváte na skutečnost, že v době zpracování PD nebyly na pozemku žádné náletové dřeviny – současný stav je ale jiný a proto se domníváme, že by měl být promítnut i do zadávací dokumentace, t.j. do VV.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :**

**k bodu 2)**

**ad 12)**

**Výkaz výměr ZTI tyto položky obsahuje:**

**Kanalizace pol. 30-33**

**Vodovod 47-57**

**ad 19)**

**Výkaz výměr SO02 obsahuje –viz položka 331, celkem 766 m2.**

**ad25)**

**Uchazeči nacení výkaz výměr v podobě, v jaké je přílohou ZD respektive již aktuálního výkazu výměr z poskytnutých předešlých Dodatečných informací s tím, že případné práce a dodávky ve výkazu výměr nezahrnuté, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla z důvodu objektivně daných okolností, bude řešena v souladu se smlouvou o dílo a zákonem o veřejných zakázkách (kupř. formou víceprací a podobně).**

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 3.2014 v 10.00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 3. 2014 v 10:30 hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. David Petržílek, v.r.

tel.: +420 257 280 352

e-mail : [petrzilek@kr-s.cz](mailto:petrzilek@kr-s.cz)