



HZSSX00D885J



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Beroun

Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Č. j.: HSKL- 1828-2/2022 - BE
Datum: 2. 3. 2022
Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslava Černá
Tel.: 950 841 052
E-mail: jaroslava.cerna@sck.izscr.cz
Počet stran: 3

Adresát:
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Hořovice,
Palackého náměstí 100
Palackého náměstí 100/17
268 01 Hořovice

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Stavební úpravy - změna užívání

Místo stavby:

Masarykova 387/6, 268 01 Hořovice
k. ú.: Hořovice, parc. č. 1628/1

Stavebník:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100,
IČO 47558504,
Palackého náměstí 100/17, 268 01 Hořovice

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v účelu užívání stavby

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 22. 2. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: Stavební úpravy-změna užívání
vypracoval: Ing. Tomáš Beránek, ČKAIT 0202302
datum: 02/2022

Popis stavby:

Požárně bezpečnostní řešení hodnotí stavební úpravy a změnu v užívání ve stávajícím třípodlažním objektu v areálu školy. Prostory jsou v současné době užívány jako dvě učebny, které jsou od sebe odděleny SDK příčkou. V rámci stavebních úprav dojde k jejímu odstranění a propojení dvou prostor v jednu učebnu, ta bude sloužit pro výuku chemie (laboratoř). V učebně bude v uzavíratelné nehořlavé skříni umístěno max. 10 l hořlavých kapalin. Skříň je navržena jako typová s vlastní nehořlavou záchytnou vanou, která svým objemem pojme všechny hořlavé kapaliny v ní umístěné. Změna v užívání je posouzena dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I nevyžadující další opatření. V učebně budou osazeny dva kusy přenosných hasicích přístrojů s hasicí schopností 21 A, stávající hlavní vypínač elektrické energie bude označen tabulkou „Hlavní vypínač – TOTAL STOP“.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o hasičském záchranném sboru, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle stavebního zákona, posoudil předloženou projektovou dokumentaci Stavební úpravy-změna užívání a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS SČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Z hlediska vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie II ve smyslu § 8 této vyhlášky (stavba s čtvrtou třídou využití dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky, přesahující parametry dle § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) bod 2 – výška nad 9 m, více než dvě nadzemní podlaží, zastavěná plocha přesahující 200 m²).

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Tomáš Hradil
ředitel územního odboru Beroun
úřední osoba