

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín
Tel.: 950 885 129 Fax: 950 885 128 E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 10044-1/2011 - KO

Kolín 12. 10. 2011

Počet listů: 1
Příloha: 1/PD

Jana Sklenaříková
Roháčova č.p. 837
280 02 Kolín III

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nrap. Rudolf Příbyl, tel.: 950 885 161, e-mail: rudolf.pribyl@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 8.
Název stavby : Rekonstrukce a dostavba objektu.
Stavebník – investor stavby : Středočeský kraj, Zborovská, č.p. 81, Praha 5.
Předložená dokumentace : Projektová dokumentace.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 12. 9. 2011.**

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:


Požadujeme dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení a jeho dodatku č.1, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady a atesty na dveře s požární odolností, na zasklení otvorů s požární odolností, na revizi vnitřních hydrantů, na sádkokartonové konstrukce s požární odolností, na zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí (nátěr), na revizi hromosvodu, na revizi a funkční zkoušku nouzového osvětlení a instalované elektrické požární signalizace. Trvale instalovat navržené přenosné hasicí přístroje, výstražné a bezpečnostní značky, tabulky.

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

Poznámky:

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.


plk. Jan Bradna

ředitel územního odboru Kolín
rada

Příloha

Projektová dokumentace.

Na vědomí : 1 x Městský úřad Kolín.

1 x Jana Sklenaříková, Roháčova, Kolín III.

1 x HZS Stř.kr., územní odbor Kolín – 265.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 25
--