



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE 26.03.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Dotaz č.1: Ve výkazu výměr je pol. 350 a 351

350	M	553414140R	D2.19 - Dveře jednokřídlé rámové prosklené 930/2100mm vč. kování, zasklení a povrchové úpravy	ks	1,000
351	M	553414141R	D2.19 - Dveře jednokřídlé rámové prosklené 900/2450mm vč. kování, zasklení a povrchové úpravy EI30 DP3,C	ks	1,000

U obou položek je odkaz na výrobek D2.19 různých rozměrů, ale ani jeden neodpovídá výrobku D2.19 v tabulce dveří. Žádáme o upřesnění výše uvedených položek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel dnes zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr, ve kterém jsou položky opraveny <https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/zakazky.html>.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve výkazu výměr chybí dveře D1.30, D3.16, prosklené stěny 2ST a okna O16, které jsou uvedeny v tabulce výrobků. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel dnes zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr, ve kterém jsou již položky opraveny <https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/zakazky.html>.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ve výkresu 1.NP jsou uvedeny dveře D 1.30 dvoukřídlé 2110x2300-2420 ale v tabulce dveří jsou uvedeny pod pol. D1.30 dveře jednokřídlé 1200x2100. Žádáme o upřesnění výše uvedené položky.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel dnes zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr, ve kterém jsou již položky opraveny <https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/zakazky.html>.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ve výkazu výměr jsou dveře D2.13 uvedeny jako dveře posuvné, ale ve tabulce dveří jsou vedeny jako dveře otočné

518	M	611756137R	D2.11,12,13	Dveře	jednokřídlé			
			posuvné	plné	hladké	800/2100	vč. ks 3,000	
			zárubně, povrchové úpravy a kování					

Žádáme o upřesnění výše uvedené položky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel dnes zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr, ve kterém jsou již položky opraveny <https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/zakazky.html>.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

U položek O14 a O15 je v tabulce oken uveden materiál laminát ale ve výkazu výměr je nerez. V tabulce je uvedeno typ: „střešní světlík neotvíravý s přesklívací kupolí“ – nikde není bližší specifikace kupole. Žádáme o upřesnění výše uvedené položky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Všechny informace viz tabulky, položky O14 a O15. Zasklení světlíku je tvořeno bezp. dvojsklem (vnitřní s bezp. folií a vnější kalené). Manžeta bílá plastová. Ve výkazu upraven pouze popis položky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V souladu s §40 odst.3 ZVZ zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **09/04/2014 do 09:00** hodin. **Otevírání obálek** s nabídkami se uskuteční **09/04/2014 v 10:00** hodin, v zasedací místnosti č. 3091 na adrese zadavatele.

Jakub Honzák
tel: +420 257 280 854,
e-mail: honzak@kr-s.cz

S pozdravem
v.r. Jakub Honzák
Krajský úřad Středočeského kraje