

Legenda :

- ..... (S) studená voda  
 ..... (T) teplá užitková voda  
 ..... požární voda  
 .....

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN

tlaková řada PN 16

Pro rozvod požární vody jsou navrženy potrubní rozvody z trubek

ocelových pozinkovaných spojovaných fitinkami

Stoupačky vody v objektu S01 jsou vedeny v souběhu s kanalizací upevněny objímkami se zvukově izolačními elementy, ve kterých je zajištěno kluzné uchycení.

Na patě stoupaček v objektu S01 jsou v sutěření osazené uzavírací s vypouštěním,

Připojení potrubí je vedeno instalačními přízdívkami nebo drážkami stávajícím zděm a podlaže v rozvody kanalizace

Potrubií je ukončeno patřičnou baterií, rohákem nebo pračkovým ventilem

Veškeré potrubí je chráněno izolačními nápleky na bázi polyetylenu

Rozvody vody v suterénu S01 jsou vedeny volně pod stropem

Jsou zavešeny na společných konzolách upevnených pod stropem, použité závesy s táhly, trubní objímky s elementy zvukové izolace

## PORTUBNÍ ROZVODY PROVÁDĚT V KOORDINACI

## S ROZVOJOM PROFESIJ KANALIZACE, UT A VZT

H1 – hydrant D25/30, KK DN25

