



- Legenda :**
- (S) studená voda
  - - - - - (1) teplá užitková voda
  - ..... požární voda
  - . --- nové vodovodní potrubí HDPE SDR11 uložit v hl. s min. krytím 1200 mm
  - ... předpokládaná trasa vodovodního potrubí kandiém
  - HDPE Ø63 – zůstane zachována – bude využita

Potrubní rozvody a tvoroky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN tlaková řada PN 16

Připojovací potrubí je vedeno instalačními přízdílkami nebo drážkami slávajícím zdívu a podlaže v koordinaci s rozvody kanalizace

Potrubí je ukončeno potříchnou baterií, rohčkem nebo pročkovým ventilem

Veškeré potrubí je chráněno izolačními návleky na bázi polyetylenu

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY			
návleky na bázi skelné vlny s AL fólií TL IZOLACE	návleky na bázi polyetylenu TL IZOLACE		
	16/2,3	13 mm	
	20/2,8	20 mm	
	25/3,5	20 mm	
	32/4,5	20 mm	

pro potrubí vedené v prostupech, při křížení potrubí může být v případě potřeby tloušťka tepelné izolace snížena na tl. 1/2 DN potrubí potrubí studené vody a požární vody je chráněno izolací bázi polyetylenu tl. 9 mm

RAZÍTKO :

NÁZEV AKCE :

±0.000 = 275, 670

Památník národního odboje v Panenských Břežanech

OBEDNATEL :

INVESTOR :

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STUŽEN :

ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI :

VYPRACOVAL :

RAZÍTKO :

PARÉ :

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

SUPRELA s.r.o., Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha Vinohrady

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

TZB - Projektce  
Mikuláš z Husí 12 140 00 Praha 4

tel: (+420) 776 267 165  
tel: (+420) 723 739 182

DATUM :

09 – 2013

NÁZEV OBJEKTU :

SO.03 – KANCELÁŘ ŘEDITELE

NÁZEV VÝKRESU :

PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

MĚŘÍTKO :

1:50

INDEX :

030

DPS

0103

ZTI

F-03-04  
01