



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 12.03.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“

Evidenční číslo zakázky 374531

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1. Ve výkazu výměr „Krycí list_Rekapitulace RTS - 01.xls“ součet ve VRN 5 nesčítá všechny položky. Jak máme postupovat? Můžeme upravovat výkaz výměr? V případě, že ne, žádáme o úpravu výkazu výměr.

- Rekapitulace rozpočtu byla nastavená veškerý automatický propočet, v případě že nefunguje, upravte je dle vašich potřeb.

2. Výkazy výměr ohledně truhlářských konstrukcí v objektech SO01, SO03 a SO05 neodpovídají projektové dokumentaci – tabulkám výrobků. Položky z tabulek, výkresů nejdou jednoznačně přiřadit položkám ve výkazu výměr – nedostatečný popis. Konkrétně v projektové dokumentaci k SO01 jsou truhlářské prvky označeny TR a ve výkazu výměr položky 350-357, 359, 363, 385-390 nemají jasné určení k tabulkám výrobků. Z tabulek SO 01 Tabulky výrobku z listu 704_DVERE položky DV2 a DV3 ve výkazu výměr chybí. Žádáme o úpravu výkazu výměr truhlářských konstrukcí, tak aby položky odpovídaly projektové dokumentaci a byli jednoznačně popsány.

- Tato úprava je přiložena v přílohách dodatečných informací č. 5.

3. Chybí PD k položce TR12 – žádáme o doplnění.

- K položce TR12 není výkres zpracován. Bude provedena výrobní dokumentace dodavatele za účasti restaurátora. Viz popis v tabulkách výrobků. Jedná se o dobový parapet dle zmiňovaného Goerstlova stylu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

4. Chybí výkresová dokumentace ke všem kuchyňským linkám – popis z dodatečné informace č.2 je velmi obecný, žádáme o doplnění.

- Bude provedeno vzorkování - uchazeč dle běžných zvyklostí předloží jeho návrh na dodávky.

5. V části zámečnické konstrukce objekt SO 01 prvek ZA8 chybí dokumentace. Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

- Dokumentace je obsažena v PD - interiéry - arch.návrh.

6. Dne 25. 2. 2014 jsme zasílali následující dotaz k zadávací dokumentaci k výběrovému řízení veřejné zakázky „ Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“: V zadávací dokumentaci /příloha č. 2/ výkaz výměr je objekt SO 09 Venkovní osvětlení. V krycím listě, rekapitulaci, už tento objekt není. Prosím o informaci, zda venkovní osvětlení je předmětem veřejné zakázky, případně, zda ho máme doplnit do rekapitulace pod objekty SO 01 až SO 08?

Na tento dotaz zadavatel odpovídal v dodatečných informacích č. 3 k výše zmíněné veřejné zakázce.

7. V rekapitulaci nesouhlasí správnost součtových vzorců – konkrétně pol. „Provozní vlivy“ a v oddílu „Kompletační činnost zhotovitele“/položka označená „ KČ 03“ – chybí popis položky (do vzorcového součtu je promítnuta). Prosíme o vyjádření případně zaslání správné rekapitulace včetně promítnutí SO 09 veřejného osvětlení.

- Upravte rekapitulaci dle Vašich potřeb - nutnost správného přepočtu a závěrečného součtu.

**8. Ve smlouvě o dílo čl. II/odst. 3.2. – rozumíme správně, že cena se skládá následujícím způsobem?
a) za vytýčení inženýrských sítí – zde doplníme poměrnou část z rekapitulace/zařízení staveniště/pol. ZS 01 zařízení staveniště**

b) zhotovení vlastní stavby – zde doplníme z rekapitulace/ cenu za Celkem základní rozpočtové náklady

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení – zde doplníme cenu

z rekapitulace/kompletační činnost zhotovitele/pol. KČ 02 dokumentace skutečného provedení

d) za činnosti uvedené v čl. 1.4. – zde doplníme částku za celý oddíl vedlejších rozpočtových nákladů po odpočtu bodu c) projektové dokumentace skutečného provedení a bodu a) vytýčení inženýrských sítí.

Kontrolní součet se bude rovnat celkové ceně díla v čl. III/odst. 3.1. a zároveň celkové ceně díla z rekapitulace rozpočtu? Prosíme o vyjádření, případně upřesnění.

Vyplňte prosím Návrh smlouvy o dílo, tak jak jste výše popsali.

9. V příloze Zadávací dokumentace č. 2 Projektová dokumentace a výkaz výměr, složka 01.01.AS zcela chybí oddíl (složka) 500 (soubor obsahuje pouze složky 100, 200, 300, 400, 600 a 700). Žádáme zadavatele, aby v dodatečné informaci doplnil chybějící část Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením §40 odst. (3) ZVZ přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Složka s číslem 500 je zahrnuta v příloze dodatečných informacích č. 5.

10. Objekt SO06-Brána, oplocení - rozpočet obsahuje položku č.4. (dodávka Břidličné štěrkodrtě 0-32 v množství 134 tun). Čistá břidličná štěrkodrt' je velmi nadstandardní materiál, který není ani v PD dále specifikován. Vzhledem k tomu, že jde o materiál na klasické zásypy, lze užít klasickou štěrkodrt' z lomů v dosahu místa realizace?"



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Uchazeč je odborná firma a výběr šterkodrtě je na jejím úvážení, bude provedeno vzorkování - uchazeč dle běžných zvyklostí předloží jeho návrh na dodávky.

11. V rozpočtu objektu SO01 je vysunuté lešení v plné ploše fasády. Kolem objektu je už ale kalkulováno se standardním řadovým lešením po dobu 16ti měsíců. Žádáme o upřesnění, jaká je představa o budoucím lešení, a zda je tam vysunuté lešení skutečně předpokládáno a proč.

- Pro prvotní průzkum restaurátora vlastní stavební činnost je možno provést pouze jedno lešení. K řešení dvojího lešení bylo uvažováno při nejhorší možné variantě, kdy restaurátor bude mít požadavek na lešení před započítáním vlastních stavebních prací.

12. Není v současnosti proveden restaurátorský průzkum a není tak zvoleno finální a přesné řešení fasády objektu SO01. Přesto lze ale pochybovat o proveditelnosti pol. č. 49 a č. 51, kdy je požadováno natřít vnější fasádu odstraňovačem graffiti a nátěrem s fungicidní přísadou. Trvá investor na nacenění těchto položek?

- Ano trvá. Restaurátor, pod přímou dodávku dodavatele, provede RP a následně bude upřesněn další postup.

13. "Součástí PD objektu SO07 je výkres dřevěné terasy. Terasa obsahuje řadu kolizí a nejasností. A) PD uvádí, že terasa bude z fošen 40x100, rozpočet uvádí prkna 145x25, která z uvedených hodnot platí?

- Původní PD byla projektována na 40x100, vlivem úpravy rozpočtu s ROP na 145x25. Rozpočet koncipujte na 40x100 mm

B) Jestliže platí 40x100, pak upozorňujeme, že nelze tento profil v požadované dřevině Massaranduba na našem trhu zajistit. Pakliže zná zpracovatel dokumentace dodavatele takového prvku, žádáme o poskytnutí kontaktu na něj.

- Atypické hranoly lze objednat a nechat dovést dle vlastního uvážení. Poskytnutí kontaktu na dodavatele není možný, neboť technická specifikace předmětu veřejné zakázky byla provedena s ohledem na specifické potřeby dané budoucím využitím díla. Zadavatel není oprávněn ani povinen označovat výrobky či materiály, které požadavky splňují, neboť takový postup je diskriminační. V rámci přípravy projektové dokumentace bylo nutno zvolit jednu variantu technického řešení odpovídající potřebám výše uvedeným. Přičemž toto technické řešení bylo navrženo odborně způsobilou osobou na základě jejich technických zkušeností a odborného vzdělání."

C) Jestliže platí 145x25, není problém tato prkna dodat, ale upozorňujeme, že navržený rošt v rastru 1,5x1,5m nezaručuje dostatečnou únosnost pochozí plochy a žádáme o projektovou úpravu tohoto roštu."

- Z důvodu požadavku první varianty, nepočítejte s variantou 145x25 mm.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zadavatel neproděluje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 3. 2014 v 10.30**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **24. 3. 2014 v 11:00**, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Jarinová, v.r.
tel.: +420 257 280 633
e-mail : jarinova@kr-s.cz

Přílohy:

Přílohy dodatečných informací č. 5