



1406/2010

CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1027643539

Jana Hybšová/ 311 115 312

Ml. Boleslav /24.6.2010

Bělá pod Bezdězem, Vazačka – vyjádření ke SP, obslužná komunikace pro průmyslovou zónu

Při provádění stavby dle předložené situace dojde ke styku s rozvodným zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s.: tj. s nadzemním vedením 22 kV a trafostanice včetně uzemnění.

S uvedeným záměrem souhlasíme. Respektovat následující:

1/ Zařízení energetiky stavbou respektovat, nesmí být poškozeno včetně uzemnění, nebo ovlivnění stability nadzemních částí .

2/ Při budování komunikace respektovat ochranné pásmo trafostanice (tj. 10m), které je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a stavbu umístit mimo toto ochranné pásmo.

Upozorňujeme na ochranná pásma rozvodného zařízení, které ČEZ Distribuce, a.s. v současné době buduje, tj. kabelové rozvody a trafostanice.

3/ Před započítím zemních prací objednejte /písemně/ vytýčení těchto podzemních zařízení alespoň 7 dnů předem.

4/ Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel.:840 850 860.

5/ Při provádění stavby dodržujte bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN EN 50110-1. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat PNE 330000-6.

6/ Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ přizvěte ke kontrole technika PPS Mladá Boleslav, tel.: **311115504** . Oznámení zajistěte min. 3 dny předem.

Současně respektovat stávající rozvody, které nejsou v majetku ČEZ Distribuce, a s.

7/ Při pracích pod nadzemním vedením 22 kV nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz , www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 19, PSČ 303 28, Plzeň



8/ Pro činnosti v ochranném pásmu venkovního vedení VN je třeba zažádat o samostatný souhlas

S pozdravem

Jana Hybšová
technik Poskytování sítí VN, NN Trutnov