

*Voda je život, chraňme ji!*®

CR PROJECT s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav

*Váš dopis zní/dne*

*Naše značka*  
3881/10/Ha

*Vyřizuje/linka*  
Ing. Hartmannová/159

*Ml.Boleslav*  
10.8.2010

**Bělá pod Bezdězem, obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka – vyjádření ke stavebnímu řízení**

K posouzení byla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na stavební objekty SO.110a, SO.110b Komunikace, SO.310 Přeložka vodovodu a SO.410 Veřejné osvětlení, ke které máme následující připomínky :

**1. Všeobecně**

V místě stavby komunikace se nachází vodovodní řad PVC 110.

Před zahájením stavby požádá investor na základě písemné objednávky o vytyčení stávajícího zařízení ve správě VaK MB (provoz vodovodů VaK v Mnichově Hradišti, pan Zahrádka, tel. 326 771 014).

Přeložka vodovodu bude vedena po pozemcích a komunikacích v majetku obce, v případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné břemeno ve prospěch provozovatele vodovodu. Potrubí vodovodu musí být trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu (DN ≤ 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §23, odst. 3 a 5. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s dovolením příslušného správce sítě.

Všechny inženýrské sítě v zemi budou uloženy podle ČSN 73 6005, křížení kolmo, při křížení uložit kabely elektro a VO do chrániček, při souběhu telekomunikačních kabelů 0,4 – 1 m a křížení s vodovodem uložit kabely do tuhé chráničky. Poklopy vodárenských armatur budou vyzvednuty do nivelety upravených povrchů.

***Do dne ústního jednání spojeného s místním šetřením vypsaného vodoprávním úřadem je třeba s naší a.s. uzavřít smlouvu o přeložce (za VaK Ing. Stehlík, tel. 326 376 156).***

Vodovod bude převeden do majetku VaK jako náhrada za vodovod zrušený.

***Pokud by smlouva nebyla uzavřena, nelze souhlasit s vydáním stavebního povolení na přeložku.***

**2. Přeložka vodovodu**

Přeložka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 rozměr 110 x 10 mm v délce 82,1 m.

Bude použito tyčí nebo trubek (dl. 6 – 12 m, nikoliv návin), které budou svařované elektrotvarovkami. Armatury budou použity typu Vod-Ka nebo Hawle, k potrubí se položí identifikační vodič měděný prům. 4 mm<sup>2</sup> a výstražná bílá fólie. Konce potrubí a lomové body

**Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001**

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz



budou zajištěny betonovými bloky proti posunutí. Tyto bloky budou opatřeny gumotextilií, která zabrání oděru potrubí.

Pod komunikací bude potrubí uloženo do chráničky na kluzné objímky RACI a konce chráničky budou opatřeny gumovou manžetou.

Při nedostatečném krytí vodovodu dle ČSN bude potrubí opatřeno tepelnou izolací.

Stavba vodovodu bude povolena ve vodoprávním řízení a realizována odbornou stavební firmou podle ČSN 75 5401, uložení inženýrských sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

Požadujeme oznámení zahájení stavby, přizvání k tlakové zkoušce vodovodu, jeho proplachu, dezinfekci a revizi před zahrnutím zeminou.

Před zahrnutím bude potrubí geodeticky zaměřeno podle dispozic VaK (p. Charvát, tel. 326 376 139).

### 3. Závěr

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení na stavební objekty SO.110a, SO.110b, SO.310 a SO.410.

PD jsme si dovolili ponechat pro vlastní potřebu.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem



Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek

VODOVODY A KANALIZACE  
FIRMA BOLESLAV, a. s.  
Cechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 72

Obdrží : P 4, VN