

-0,050

ORNICE

V KASTLÍKU ZALOŽIT SUBSTRÁT PRO OKRASNÉ KVĚTINY (MIN. 350 MM), DLE POŽADAVKU SPRÁVY PŘÍPADNĚ UPRAVIT SKLADBU V KASTLÍKU

REVIZE ZÁKLADŮ

V RÁMCI VÝKOPU KONTROLA STAVU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, PŘÍPADNÁ SANACE, VYSPRAVENÍ SPAR A DEGRADOVANÉHO ZDIVA

BETONOVÁ ZÍDKA

BETON S VYPLAVOVANÝM POVRCHEM, PODROBNÝ POSTUP VIZ BETON SO03 KORUNA ZDI PROFILOVANÁ

ZALOŽENÍ ZÍDKY


ZÍDKU ZALOŽIT NA ZÁKLADOVÉM PASU Z BET. CIHEL (300/150/65 NA MC) PODKLAD VYROVNAT BET. MAZANINOU NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉM PODSYPU 50 MM)

-0,920

HLOUBKA VÝKOPU NOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNU

-1,200

Z.S.



BETONOVÉ CIHLY
300/150/65 NA MC



BETON, S VYM. POVRCHEM, C20/25
PŘÍP. BET. MAZANINA, B20



ZDIVO Z CP NA MVC
300/150/65 – STÁVAJÍCÍ



ŠTERKOPISEK
FR. 0–16 MM



VEGETAČNÍ VRSTVA
ORNICE



HUTNĚNÝ ZÁSYP



ROSTLÝ TERÉN

DETAIL 2 - ŘEZ C-C'
KASTLÍK PŘED ALTÁNKEM SO 05, 1:10