



- Legenda:**
- Silové kabely typu CYKY
 - ▬ SP+RE Přípojková pojistková skříň s elektroměrovým rozváděčem
 - Rx Rozváděč elektro
 - V Elektrický vývod 1f/SLB
 - V Elektrický vývod 3f
 - VO Designové parkové svítidlo, LED 52W, 5350lm, 3000K, IP66, IK08, stožár H=4m, pozinkovaný s povrchovou úpravou
 - S1-S11 Svítidla viz legenda svítidel

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TATO DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŘŮVÁNÍ JE MOŽNO POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Panenské Břežany		
OBJEDNATEL:	STŘEDOCESKÝ KRAJ IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095 se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	zastoupený Mariem Harmonem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek Mgr. Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ Ing. Jiří Píler, správce objektu, tel.: +420 739 452 165		
PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BELEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ		
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. V.KLADIVA		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁST:	VYPRACOVAL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. T. ŠANTAVÝ	PMR Elektro	Ing. Jaroslav Janeček	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 080 18 00	NÁZEV DÍLA:	PANENSKÉ BŘEŽANY HORNÍ ZÁMEK DOKONČENÍ PRACÍ V AREÁLU PARKU HORNÍHO ZÁMKU PANENSKÉ BŘEŽANY	
DATUM: 11/2019	NÁZEV PŘÍLOHY:	SITUACE	
STUPEŇ: DUR, DSP, DPS			Č.PŘÍLOHY: D.1.S012 IS/2/02
PROFESE: SILNO			