



LEGENDA :

- 2-zásuvka polozap. s víčkem a clonkami, bezšroub., natoč. dutina, 16A, 250V, 2P+PE, IP20
- 1-zásuvka polozapuštěná s víčkem a clonkami, 16A, 250V, 2P+PE, IP44
- Stávající rozvaděče elektro NN
- Nová rozvodnice tělocvičen

POZNÁMKA

PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
OVLÁDÁNÍ : 15.5V DC - systém DALI
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.



VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO DOTČENÝ PROSTOR ODPOJIT OD PŘÍVODU ELEKTŘINY A UZAVŘÍT PŘÍVODY OSTATNÍCH INSTALOVANÝCH MĚDÍ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V POTŘEBNÉM DETAILU UPŘESŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

Úroveň ±0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: ČSNS/Bpv

1	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK INVESTORA Z 24.10.2022	27.10.2022
0	ÚVODNÍ VYDÁNÍ DOKUMENTACE	24.10.2022
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

Rekonstrukce vnitřního sportovního areálu školy G Brandýs
Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, katastr Stará Boleslav

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668
Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

SEBENÁMĚNÍ PROJEKTANT PERLAKET Projekt ANDEK s.r.o. IČO: 08237897 Asňova 3205/3 150 00, Praha 5 - Smíchov Tel: 777 184 513	NAVŠTĚVNIK PROJEKTU Ing. Andrea Kocová OSLOVENÍ 0201398	ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Andrea Kocová 0201398	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Josef Ottil 724 149 405	TELEFON 724 149 405
--	--	--	---	------------------------

OBJEKT SO.01 - OBJEKT TĚLOCVIČNÝ A JEJÍHO ZÁZEMÍ	STAVBA 2022.09	REKONSTRUKCE 1	ROZSAH A OBSAH dokumentace pro provedení staveb	ČÍSLO D.1.4.5-03	PRŮBĚH 1:50	POČET FORMÁTŮ 10x44
---	-------------------	-------------------	--	---------------------	----------------	------------------------