


ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE  
PRO 36 MODULŮ, IP40



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN–C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE č. 411.2  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3: : OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM  
DLE čl. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
DLE čl. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD  
ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM  
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM  
30 mA PRO ZÁSUVKY DO 32A  
DLE čl. 411.3.3  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM  
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM  
30 mA PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTĚ TN  
DLE čl. 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : URČENY PROTOKOLEM V TZ

KRYTÍ : IP40/20  
PŘÍVOD : SHORA  
VÝVODY : NAHORU  
HLOUBKA : 100 MM

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<b>WINTEL s.r.o.</b> projekce – servis – elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Pelní 1017/5, 639 00 Brno			
JOSEF MIKUŠKA	JOSEF MIKUŠKA	ING. JAN WOLETZ				
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE		Formát	3x A4	Mřítko	—
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBĚCHOV		Datum	06/2022	Kotováno v	MM
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM		Stupeň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		
Objekt	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP		Zakázka	W021–22–P		
PS			Arch.č.	W021–22–P.214/1–3		
Obsah	SCHÉMA ROZVODNICE 4MJ1		Výkres č.	Paré č.		
			214			

