


ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE  
V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ  
ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE č. 411.2  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: : OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM  
DLE čl. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
DLE čl. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD  
ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM  
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM  
30 mA PRO ZÁSUVKY DO 32A  
DLE čl. 411.3.3  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM  
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM  
30 mA PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTI TN  
DLE čl. 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : URČENY PROTOKOLEM V TZ

KRYTÍ : IP40/20  
PŘÍVOD : SHORA  
VÝVODY : NAHORU  
HLOUBKA : 160 MM

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	<b>WINTEL s.r.o.</b> projekce – servis – elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Poliní 1017/5, 639 00 Brno	
JOSEF MIKUŠKA		JOSEF MIKUŠKA	ING. JAN WOLETZ		
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE			Formát	5x A4
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBĚCHOV			Datum	06/2022
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM			Stupeň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Objekt PS	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP			Zakázka	W021–22–P
				Arch.č.	W021–22–P.208/1–5
Obsah	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS1			Výkres č.	Paré č.
				208/1	

