

LEGENDA

- ZÁSUVKA 250V, 16A, IP20
- DVOUZÁSUVKA 250V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ S VÍČKEM 250V, 16A, IP44
- DVOUZÁSUVKA S PŘEPĚT. OCHR. 250V, 16A, IP20
- VENKOVNÍ SVÍTLIDLO LED 11W, 680lm 4000K, IP65 SE SENZOREM POHYBU
- PRACHOTĚSNÉ SVÍTLIDLO LED 40W, 4200lm, 4000K, IP65
- PRACHOTĚSNÉ SVÍTLIDLO LED 40W, 4200lm, 4000K, IP65 + NOUZOVÝ MODUL LED
- LED PANEL 60/60, 40W, 3800lm, 4000K, IP20
- LED PANEL 60/60, 40W, 3800lm, 4000K, IP20 + NOUZOVÝ MODUL LED
- LED SVÍTLIDLO 11 405 MM, 24W, 1800lm, 4000K, IP44
- LED SVÍTLIDLO 11 560 MM, 48W, 3600lm, 4000K, IP20 + ZÁVĚS
- LED SVÍTLIDLO 11 560 MM, 48W, 3600lm, 4000K, IP20 NA STĚNĚ
- VÝVOD PRO LUSTR NEBO ŌELOVÉ SVÍTLIDLO NEBO ŌELOVÉ SVÍTLIDLO
- NOUZOVÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO PRO TRVALÉ SVÍCENÍ, 9+6W 334lm, 1 hod. IP65 + PIKTOGRAM
- VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP44
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP44
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP44
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+1
- PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+1, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- VYPÍNAČ TROJPOLOVÝ 400V, 32/63A, IP54
- OSUŠOVAČ RUKOU
- BOJLER
- TEPELNÝ SPOTŘEBÍČ S POHONEM
- ZAŘÍZENÍ S POHONEM
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU
- KABELOVÁ TRASA

ZNAČENÍ SVÍTEL

- 1A2/10 — ČÍSLO VYPÍNAČE
- ČÍSLO OKRUHU
- TYP SVÍTLIDLA
- ČÍSLO ROZVADĚČE


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ
OCHRANA PŘED ŌRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

3NPE 230/400V AC
ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE čl.411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ–OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM DLE čl.411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE čl.411.3.2, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA
PRO ZÁSUVKY DLE čl. 411.3.3
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA
PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SITI TN DLE čl. 411.3.4
VIZ PROTOKOL – PŘÍLOŽEN K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
VIZ PROTOKOL – PŘÍLOŽEN K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZNÁMKA

KABELOVÉ TRASY JSOU VOLÉNY PO STĚNÁCH A STROPECH POD ŌMITKOU, POUZE V 1.NP JE KABELOVÁ TRASA V CHODBĚ A HALE V PODLAŽÍ
PŘI UKLÁDÁNÍ KABELŮ VE STĚNÁCH A STROPECH PŘEDNOSTNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍCH TRAS!



Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	WINTEL s.r.o. projekce - servis - elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Poiční 1017/5, 639 00 Brno	
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Formát	10A4	Verze
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBECHOV	Datum	06/2022	školené v MM
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM	Shrupň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITĚLE	
Objekt	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP	Zadáno	W021–22–P	
PS		Arch.č.	W021–22–P.203	
Období		Vykres č.		Porč č.
PŮDORYS 2.NP – OSVĚTLENÍ			203	