


KABELOVÉ TRASY:

- - - - K1 kabel sdělovací bezhal. 1x2x0,8 B2ca s1d1a1 bez funkčnosti – linka pro hlásiče
- - - - K2 kabel sdělovací bezhal. 2x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro tablo obsluhy
- - - - K3 kabel sdělovací bezhal. 5x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro KTPO a majáku
- - - - K4 kabel silový bezhal. 2x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro sirény, ext. napáj. 24VDC
- - - - K5 kabel zemní sdělovací 3x4x0,8 stíněný, podélně vodotěsný – ke KTPO a majáku
- - - - K6 kabel silový bezhalogenový 3x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – napájení 230VAC

LEGENDA:

- ústředna EPS
- tablo obsluhy
- obslužné pole
- klíčový trezor
- akumulátor 12V
- tlačítkový hlásič
- tlačítkový hlásič
- multisenzorový hlásič
- vnitřní siréna
- vnější siréna s majákem
- rozvaděč 230VAC

ZNAČENÍ HLÁSIČŮ:



| | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 00 | 09/2022 | Dokumentace pro výběr zhotovitele | Pavel Ducheček | | EPS | 3022-136 |
| Revize | Datum | Stupeň projektu – předmět revize | Vypracoval | Podpis | Zařízení | Eviden. číslo |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <p>CD PROFESIONAL security agency, s.r.o. V Holešovičkách 1446/10 180 00 Praha 8 www.profinet.cz</p> | <p>Akce: Domov Velvary</p> <p>Objednatel: Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary</p> <p>Investor: Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary</p> | | <p>Revize: 00</p> |
| | <p>Obsah: Blokové schéma</p> <p>Část: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</p> | | <p>Evidenční číslo: 3022-136</p> |
| | <p>Projektant: Pavel Ducheček</p> <p>Kreslil: Pavel Ducheček</p> <p>Kategorie: -</p> | <p>Měřítko: -</p> <p>Formát: A3</p> | <p>Číslo výkresu: 6</p> |