



Název akce :


**DS – Uhlířské Janovice -  
Dostavba stávající budovy**

Číslo zakázky:

**1262/A**

Název projektu :

**D.1.4.4.1 Měření a regulace**

<i>Investor</i>	<b>Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5</b>
<i>Místo zakázky</i>	<b>Uhlířské Janovice</b>
<i>Stupeň projektu</i>	<b>Dokumentace pro provedení stavby – REVIZE 1</b>
<i>HIP</i>	
<i>Projektant</i>	<b>Ing. Hruška Josef</b> 

## **T03 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ**

Název: **DS – Uhlířské Janovice**Objekt: **T03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **1262/A**

## Soupis adres datových bodů podstanice v MR 5

I/O MODUL	POPIS FUNKCE
	<b><u>Regulátor 5</u></b>
AI01	TEPLOTA VRATNÉ VODY DO KOTLŮ
AI02	TEPLOTA VODY AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 1
AI03	TEPLOTA VODY AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 2
AI04	TEPLOTA VODY AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 3
AI05	TEPLOTA VÝST. VODY ÚT VĚTEV 4.NP
AI06	REZERVA
AI07	TLAK SYSTÉMU ÚT
AI08	TEPLOTA PROSTORU KOTELNY
DI01	ZAPLAVENÍ PROSTORU KOTELNY
DI02	PORUCHA ÚNIKU PLYNU – 1. STUPEŇ
DI03	PORUCHA ÚNIKU PLYNU – 2. STUPEŇ
DI04	PORUCHA KOTLE K1
DI05	PORUCHA KOTLE K2
DI06	PORUCHA KOTLE K3
DI07	PŘETOPENÍ VÝSTUP AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 1
DI08	PŘETOPENÍ VÝSTUP AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 2
DI09	PŘETOPENÍ VÝSTUP AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 3
DI10	CHOD NABÍJECÍ ČERPADLO OHŘEV TV
DI11	CHOD OBĚHOVÉ ČERPADLO OHŘEV ÚT
DI12	CHOD OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K1
DI13	CHOD OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K2
DI14	CHOD OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K3
DI15	CHOD ČERPADLO CÍRKULACE TV 1
DI16	KVITACE PORUCHY
DO01	OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU
DO02	OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K1
DO03	OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K2
DO04	OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K3
DO05	OVLÁDÁNÍ NABÍJECÍ ČERPADLO OHŘEV TV
DO06	OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO OHŘEV ÚT
DO07	OVLÁDÁNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍVOD AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 1
DO08	OVLÁDÁNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍVOD AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 2
DO09	OVLÁDÁNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍVOD AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV 3
DO10	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CÍRKULACE TV 1
DO11	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CÍRKULACE TV 2
DO12	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CÍRKULACE TV 3
DO13	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV 4.NP
DO14	REZERVA

Název: **DS – Uhlířské Janovice**Objekt: **T03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **1262/A**

DO15	REZERVA
DO16	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
<b><u>Modul 1 – 8UI/8OU</u></b>	
1UI1	CHOD ČERPADLO CÍRKULACE TV 2
1UI2	CHOD ČERPADLO CÍRKULACE TV 2
1UI3	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV 4.NP
1UI4	REZERVA
1UI5	REZERVA
1UI6	REZERVA
1UI7	REZERVA
1UI8	REZERVA
2OU1	REGULACE VÝKONU KOTLŮ
2OU2	REGULAČNÍ VENTIL ÚT VĚTEV 4.NP
2OU3	REZERVA
2OU4	REZERVA
2OU5	REZERVA
2OU6	REZERVA
2OU7	REZERVA
2OU8	REZERVA