


POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval
01	DLE PROJEKTU INTERIÉRU	30.04.2014	Tichý

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tlchy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: SO02 ČÁST PD: D, DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.8-ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE DATUM: 4 / 2014 MĚŘÍTKO: -		AUTORIZACE:	
SUBDODAVATEL: Ing. Ondřej Tichý Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice IČ: 757 18 600		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tichý <i>Tichý</i>			
STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5		KRESLIL: Ing. Ondřej Tichý <i>Tichý</i>			
MÍSTO STAVBY: Uhlířské Janovice; 534498					
ČÍSLO AKCE: 1262 NÁZEV AKCE: DS - UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY		NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA - EPS			
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: SO02	ČÁST PD: D	PROFESNÍ ČÁST: EPS-01	Č. VÝKRESU: 01	Č. REVIZE:
			Č. PARÉ:		

1 OBSAH

2	Identifikační ÚDAJE	2
3	Všeobecné informace.....	3
3.1	Úvod	3
4	POPIS ZMĚN – REVIZE 01	3
4.1	1.PP	3
4.2	1.NP	3
4.3	2.NP	3
4.4	3.NP	3
4.5	4.NP	3
5	Přílohy	4

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy
Stavební objekt:	SO 02
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Profesní část:	D.1.4.8 – Elektrická požární signalizace REVIZE 01
Katastrální území (ČR):	k.ú. Uhlířské Janovice
Místo stavby:	k.ú. Uhlířské Janovice , parc.č.:2322/2, 2322/3, 2323/2, 2323/3, 2324/2, 2325/2, 2327
Kraj (ČR):	Středočeský
Druh stavby:	Dostavba
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Investor:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095
Generální projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936
Projektant části EPS:	Ing. Ondřej Tichý Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice IČ: 757 18 600 E: tichy@pk-spojing.cz
Datum:	04 / 2014

3 VŠEOBECNÉ INFORMACE

3.1 Úvod

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize 01 řeší **změny** elektrické požární signalizace (EPS) v domově pro seniory v Uhlířských Janovicích v návaznosti na **projekt interiéru**.

Všechny přílohy původního projektu zůstávají v platnosti. Změny se týkají pouze dílčích částí původních příloh PD a jsou popsány níže.

4 POPIS ZMĚN – REVIZE 01

4.1 1.PP

1. Dispoziční změna místnosti m.č.01.030 (zrušení příčky).
-2x hlásič OTblue
+1x teplotní hlásič

4.2 1.NP

2. Dispoziční změna recepce a bufetu m.č.1.114
-1x teplotní hlásič
+1x opticko-kouřový hlásič
Přesun ústředny EPS a OPPO.
3. Napojení požárních rolet m.č.1.116
+2x výstupní kontakt z koppleru REL12 v m.č.1.120 + kabeláž

4.3 2.NP

4. Dispoziční změna m.č.2.060 (společenská místnost)
-1x opticko-kouřový hlásič
Posun hlásiče.
5. Změna polohy hlásičů v m.č.2.160 a 2.157
6. Napojení turniketu m.č.2.164
+1x výstupní kontakt z koppleru REL12 v m.č.1.120 + kabeláž

4.4 3.NP

7. Dispoziční změna m.č.3.060 (společenská místnost)
-1x opticko-kouřový hlásič
Posun hlásiče.

4.5 4.NP

8. Nová místnost m.č.4.067 (kaple)

+1x opticko-kouřový hlásič
+1x siréna
+ kabeláž

9. Dispoziční změna m.č.4.058 a 4.059, změna účelu místnosti (ředitel+jednací místnost)
-1x teplotní hlásič
Posun hlásiče.

5 PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Seznam skupin

30. dubna 2014

Vypracoval: Ing. Ondřej Tichý

Technická zpráva – příloha č.1 – seznam skupin

Skupiny hlásičů				
č. ústředny + HW číslo pozice	číslo skupiny	název skupiny	typ hlás.	
4.NP	0132 . 400	O-hlásiče 4.NP část A+B (nevyužitý prostor)	O	
	0132 . 401	O-hlásiče 4.NP kanceláře část C	O	
	0132 . 402	T-hlásiče 4.NP	TD	
	0132 . 403	O-hlásič VZT šachta	O	
	0132 . 404	rezerva	O	
3.NP	0132 . 405	Tlačítkové hlásiče 3.NP	TL	
	0131 . 300	O-hlásiče 3.NP část A	O	
	0131 . 301	O-hlásiče 3.NP část B - pokoje	O	
	0131 . 302	O-hlásiče 3.NP část B - chodba	O	
	0131 . 303	O-hlásiče 3.NP část C - pokoje	O	
	0131 . 304	O-hlásiče 3.NP část C - chodba	O	
	0131 . 305	šachty výtahů	O	
	0131 . 306	šachta shozu	O	
	0131 . 307	T-hlásiče 3.NP	TD	
	0131 . 308	Tlačítkové hlásiče 3.NP	TL	
2.NP	0123 . 200	O-hlásiče 2.NP část A - místnosti	O	
	0123 . 201	O-hlásiče 2.NP část A - společná hala	O	
	0123 . 202	O-hlásiče 2.NP část B - pokoje	O	
	0123 . 203	O-hlásiče 2.NP část B - chodba	O	
	0123 . 204	O-hlásiče 2.NP část C - pokoje	O	
	0123 . 205	O-hlásiče 2.NP část C - chodba	O	
	0123 . 206	Tlačítkové hlásiče 2.NP	TL	
	0122 . 100	O-hlásiče1.NP část A	O	
1.NP	0122 . 101	O-hlásiče1.NP část B pokoje	O	
	0122 . 102	O-hlásiče1.NP část C stravovací provoz	O	
	0122 . 103	O-hlásiče1.NP část B chodba	O	
	0122 . 104	T-hlásič kuchyňky v části A	TD	
	0122 . 105	T-hlásiče stravovací provoz	TD	
	0122 . 106	Tlačítkové hlásiče 1.NP	TL	
	0122 . 120	Napájecí zdroj - výpadek sítě	in1	
	0122 . 121	Napájecí zdroj - porucha AKU	in2	koppler
	0122 . 122	rezerva	in3	4in/2out
	0122 . 123	rezerva	in4	
1.PP	0121 . 010	O-hlásiče1.PP část A	O	
	0121 . 011	O-hlásiče1.PP část B	O	
	0121 . 012	O-hlásiče1.PP část C	O	
	0121 . 013	Teplotní hlásiče 1.PP	TD	
	0121 . 014	Teplotní hlásič solná jeskyně	TD	
	0121 . 015	OTblue hlásiče 1.PP - dílna	OTblue	
1.PP	0121 . 016	Tlačítkové hlásiče 1.PP	TL	
	0133 . 051	Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT1	in1	FCT Koppler
	0133 . 052	Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT2	in2	vstupy
	0133 . 053	Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT9	in3	
	O	opticko-kouřový automatický hlásič		
	TD	termodiferenciální automatický hlásič		
	TL	tlačítkový hlásič		
	OTblue	multisenzorový automatický hlásič OTblue		
Řídící skupiny				
č. ústředny + HW číslo pozice	číslo f. skupiny	název řídicí skupiny	akt. v čase	číslo výstupu
3.NP	0133 . 011	Společná skupina – všechny kopplery		
	0133 . 030	blokování shozu 3.NP	bezp	T2 1
	0133 . 031	výtah V1	bezp	T2 2
	0133 . 032	výtah V2	bezp	T2 3
	0133 . 033	výtah V3	bezp	T2 4
	0133 . 034	výtah V4	bezp	T2 5
	0133 . 035	výtah V5	bezp	T2 6
	0133 . 036	MaR MR 5 (uzavření plynu) - 4.NP	bezp	T1 7
				8
				9
				10
				11
1.NP 2.NP	0133 . 011	Společná skupina – všechny kopplery		
	0133 . 012	sířeny (celý objekt)	napěťový	T2 1
	0133 . 013	odblokování kódových zámků	bezp	T2 2
	0133 . 014	Rezerva	bezp	T1 3
	0133 . 015	blokování shozu 2.NP	bezp	T2 4
	0133 . 016	požární roleta 1.NP	bezp	T2 5
	0133 . 017	požární roleta 1.NP	bezp	T2 6
	0133 . 018	turniket	bezp	T2 7
				8

	.					9	
	.					10	
	.					11	
	.					12	
1.PP	0133 . 011	Společná skupina – všechny kopplery					
	0133 . 091	MaR MR1	bezp	T1	1		
	0133 . 092	MaR MR2	bezp	T1	2		
	0133 . 093	MaR MR4	bezp	T1	3		
	0133 . 094	MaR MR3	bezp	T1	4		
	0133 . 095	RUPS - spouštění větrání CHÚC	bezp	T2	5		
	0133 . 096	otevření venkovní brány	bezp	T2	6		
	0133 . 097	otevření závory	bezp	T2	7		koppler 12rel
				T2	8		
				T2	9		
				T2	10		
				T2	11		
				T2	12		
	0133 . 101	PPK VZT1	rozp. 230V	T1	1		
	0133 . 102	PPK VZT2	rozp. 230V	T1	2		FCT Koppler
	0133 . 103	PPK VZT9	rozp. 230V	T1	3		
ústředna 02 periferní karta	K1	přenos ZPD – POŽÁR (globálně)	bezp	T2			hlavní přenosové relé
	K2	přenos ZPD – SUMÁRNÍ PORUCHA	bezp				
	K3	odblokování KTPO		T2			
	K4	Maják	napěťový	T2			
	X4	OPPO	konektor pro OPPO				

REVIZE 01