

Povinnosti obsluhy plynové kotelny a termíny kontrol

Jedná se o kontrolu těchto zařízení :

- těsnost plynovodu
- kotlů
- čerpadel
- automatiky

1 x denně

- kontrola funkce termostatů,teploměrů,manometrů a tlaku vody v otopném systému
- funkce čerpadel,kontrola MaR

1 x za měsíc

- provést kontrolu poj.ventilů u teplovodních kotlů nadlehčením kuželky
- provést kontrolu těsnosti u armatur,se kterými se manipuluje pěniovorným roztokem
- provést kontrolu ovzduší na CO v kotelně

1 x za 3 měsíce

- provést nulování manometrů
- uzavřít a opět otevřít všechny uzavírací armatury

1 x za 6 měsíců

- provést kontrolu těsnosti armatur se kterými se nemanipuluje
- provést kontrolu funkce STOP tlačítek(2 ks)

1 x za rok

- zjistit stav teploměrů,termostatů,manometrů
- kontrola čidla úniku plynu kalibračním přístrojem- zajišť.servisní organizace

Výše uvedené kontroly je nutno zaznamenat do provozního deníku !!!!

