



ZÁPIS O TOPNÉ ZKOUŠCE dle ČSN 060310 a ČSN 060830

Název stavby: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla

Dodavatel: VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, Jaroměř 551 01

Místo: celý objekt

Technické údaje:

Stávající strojovna vytápění bude i nadále sloužit pro technologickou vybavenost kotelny, je osazen nový rozdělovač a sběrač, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků a zásobník TV. Veškeré rozvody po objektu jsou napojovány z této místnosti a to zůstane zachováno.

Tato místnost bude nadále sloužit jako kotelna III. kategorie dle platných norem a předpisů.

Jako nový zdroj tepla je navržena kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů o modulovaném výkonu.

Délka zkoušky: 72 hodin

zkouška zahájena dne **19.8.2019 v 9,00 hod**

zkouška ukončena dne **21.8.2019 v 11,00 hod**

Závěr:

Zařízení splňuje požadavky dle ČSN 060310 a ČSN 060830.

- a) správná funkce armatur;
- b) rovnoměrné ohřívání otopných těles;
- c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);
- d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení;
- e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;
- f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;
- g) nejvyšší výkon zdrojů tepla;

h) součástí topné zkoušky byla i zkouška dilatační

V Jaroměři dne 22.9.2019

Zhotovitel:

VK INVESTING s.r.o. Radomír Vojtíšek – jednatel firmy

