



DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
Sídlem: Školní 664, 277 11 Neratovice
Zastoupený: Ing. Marcela Hrejsová
IČ: 68383495

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zateplení objektu Školní 664 – SOŠ a SOU Neratovice“

Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky č. 3

Dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel sděluje dodatečné informace.


- 1) Ve výkazu výměr nejsou položky pro otlučení stávajícího keramického obkladu soklu a následné vyrovnání podkladu, který se nachází na severním průčelí hlavního objektu. Prosíme o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Vzhledem ke stávajícímu dobrému stavu obkladu zpracovatel projektové dokumentace předpokládá nalepení a kotvení tepelné izolace na obklad soklu bez jeho bourání. Podklad bude před lepením a kotvením KZS napenetrován. Přídržnost KZS bude ověřena v rámci realizace stavby odtrhovou zkouškou.



V Neratovicích dne 1.12.2014

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
ŠKOLNÍ 664
277 11 NERATOVICE ©


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka