

napojit na stávající přívodní potrubí min. dn 40

KK 5/4" s vypouštěním uzávěr 1.NP

3x stoj.baterie s otoč.ramínkem např.POLAR LIFE PL-L15 2x RV 1/2"

3xKK-1/2" dopojení automat.pisoárů

KK-1/2" dopojení závěs.WC

#### HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PŘÍZEMÍ - VÝCHOD

- WC - DÍVKY
- 5x wc (z toho 3x bidetová sprška)
  - 5x umyvadlo
- WC - CHLAPCI
- 1x wc
  - 3x pisoár
  - 3x umyvadlo

#### CELKOVÉ KAPACITY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ:

- ŽÁCI - 60 CHLAPCŮ A 200 DÍVEK
- NAVRŽENO: - pro dívky celkem 10 wc a umyvadel (z toho 1x hygienická kabina a 3x doplněná bidetová sprška)
  - pro chlapce celkem 1 wc a 3 pisoáry a umyvadla
- UČITELÉ - 2 MUŽI A 21 ŽEN
- NAVRŽENO: - pro muže 1 wc a umyvadlo
  - pro ženy 2 wc a 2 umyvadla (1x doplněná bidetová sprška)



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ:

číslo	účel místnosti	podlaha - krytina, sokly, lišty	
1.01	chodba	terac. dlažba keramický sokl	3,71
1.02	úklid	terac. dlažba keramický sokl/místně obklad	13,12
1.09	WC umyvárna dívky	keramická dlažba keramický obklad	6,56
1.10	neobsazeno		
1.11	neobsazeno		
1.12	neobsazeno		
1.13	WC kabina dívky	keramická dlažba keramický obklad	1,09
1.14	WC kabina dívky	keramická dlažba keramický obklad	1,09
1.15	WC kabina dívky	keramická dlažba keramický obklad	1,09
1.16	WC kabina dívky	keramická dlažba keramický obklad	1,09
1.17	WC kabina dívky	keramická dlažba keramický obklad	1,09
1.18	WC dívky předsíň	keramická dlažba keramický obklad	7,78
1.19	WC kabina chlapci	keramická dlažba keramický obklad	1,62
1.20	WC pisoáry chlapci	keramická dlažba keramický obklad	3,74
1.21	WC umývárna chlapci	keramická dlažba keramický obklad	3,98

V1 S Ø32i

5x stoj.baterie s otoč.ramínkem  
např.POLAR LIFE PL-L15  
2x RV 1/2"

#### UMÍSTĚNÍ WC V OBJEKTU:



Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora projektu a je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění zákona č. 216/2006 Sb. (autorský zákon). Dokumentace je poskytnuta pro účel rekonstrukce rodinného domu na uvedené parcele a s tím souvisejících činností. Bez výslovného souhlasu zhotovitele není objednatel dokumentace oprávněn tuto dokumentaci jakkoli upravovat, rozmnožovat ani zpřístupnit třetím osobám.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDNÍ ŠKOLY – Lysá n./L. č.p. 475 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
STAVEBNÍK: SŠ designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem		<a href="http://www.projektyRD.cz">www.projektyRD.cz</a>	
MÍSTO STAVBY: Stržiště č.p.475, 289 22 Lysá nad Labem p.č. st. 3220, k. ú. Lysá nad Labem		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Lysá nad Labem - Stavební úřad		VYPRACOVALA: Ing. Zuzana Soukalová	
ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb		DATUM: únor 2023	ČÍSLO VÝKRESU: <b>6</b>
VÝKRES: <b>ZI- vodovod-1.NP VÝCHOD</b>		MĚŘÍTKO: <b>1: 50</b>	