



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 21.5.2015

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„III/00326a Petříkov – Křížkový Újezdec, rekonstrukce silnice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

1. V zadávací dokumentaci v čl. 8.1.2 je uvedeno: „Položky přímo neuvedené ve výkazu výměr, avšak uvedené v čl. 1.1. a čl.1.4. návrhu smlouvy, ocení uchazeč v rámci položky ostatní náklady výkazu výměr“.

Chápe uchazeč správně, že v čl 3.2 a) návrhu SoD bude uvedena částka ze záložky Rekapitulace stavby výkazu výměr z oddílu 1) Náklady z rozpočtů a v čl. 3.2 b) návrhu SoD bude uvedena částka ze záložky Rekapitulace stavby výkazu výměr z oddílu 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 1:

Zadavatel upravuje čl.8.1.2: „Cenu za položky přímo neuvedené ve výkazu výměr, avšak uvedené v čl. 1.1. a čl.1.4. návrhu smlouvy uchazeč uvede v návrhu SoD v bodě 3.2 b).

V rámci položky ostatní náklady výkazu výměr uchazeč ocení položky **neuvedené ve výkazu výměr** a zároveň **neuvedené v čl. 1.1. a čl.1.4. návrhu smlouvy**.

Pro vyjasnění zadavatel uvádí, že cena v bodě 3.2. a) se má rovnat celkové ceně ve výkazu výměr. Cena v bodě 3.2 b) se má rovnat ceně za všechny položky **neuvedené ve výkazu výměr** avšak **uvedené v čl. 1.1. a čl. 1.4. návrhu smlouvy**. Konečný kontrolní součet se má tedy rovnat celkové nabídkové ceně v čl. 3.1.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

2. Ve výkazu výměr je v položce 18 uvedena vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu, ostatní vrstvy z asfaltobetonu jsou uvedeny s modifikovaným pojivem. Ve vzorovém příčném řezu a v technické zprávě jsou uvedeny směsi bez modifikovaného pojiva. *Opraví zadavatel výkaz výměr v souladu s projektovou dokumentací?*

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 2:

V příloze těchto dodatečných informací zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr na vrstvy bez modifikace.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

3. Ve výkazu výměr je ve sloupci "sut" nasčítáno celkem 8 274,4 tuny vybouraných materiálů, čemuž odpovídá i množství vodorovné dopravy suti v pol.38, která má být odvezena do vzdálenosti 25km. V oddíle 995 Poplatky za skládky jsou uvedeny poplatky za skládku za čistou zeminu - z čištění příkopů - 2954,4t, dále za beton z demolic bet.objektů 55,65t a poplatek za zeminy a horniny V.ažVII tř.těžitelnosti s výměrou 952,177t. Vysvětlí zadavatel tento rozpor ve výkazu výměr?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 3:

Uvedená čísla jsou v pořádku. Buňka vyznačující množství suti je součtem všech materiálů vytěžených na stavbě, včetně odfrézovaných asfaltových vrstev. Ty nejsou považovány za odpad určený k odvozu na skládku a proto se u poplatků za skládku nevyskytují.

Vzhledem k charakteru dodatečné informace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2.6.2015 v 9:30 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **2.6.2015 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

Bc. Veronika Koblasová, v.r.
Krajský úřad Středočeského kraje
tel: +420 257 280 565,
e-mail: koblasova@kr-s.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 DI 1 - Opravený výkaz výměr