

Voda je život, chraňme ji!®

AF-CITYPLAN s.r.o.

Praha

došlo dne: 6.5.2013

č.j.:

1157

přiděleno:

Nachdörfer

AF – CITYPLAN s.r.o.

Václava Macháčkova

Jindřišská 17/889

110 00 Praha

Váš dopis zní ze dne

Naše značka
1258/13/Hy

Vyřizuje/linka
Hyhlíková/170

ML.Boleslav
30.4.2013

Loučeň – Vlkava, rekonstrukce III/27516 – vyjádření k existenci sítí

V místě plánované stavby **dojde ke styku** s vodovodem a kanalizací ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

Z předložené PD není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů. Požadujeme předložení koordinační situace se zákresem našeho zařízení včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

Dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu §23, odst. 3 a 5 je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** (DN ≤ 500mm - 1,5m, DN > 500mm - 2,5m) na obě strany od líce potrubí.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.**

Zákresy zařízení ve správě naší a.s. jsou zpoplatněny. Lze jej obdržet na základě potvrzené objednávky, která je přílohou. Nahlédnutí do našich podkladů je zdarma (vždy v úřední dny pondělí a středa 7.00-16.30).

Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení na stavbu

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 58

Obdrží: P3, P7

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz



Objednávka zákresu sítí

platná od 18. 3. 2013

Objednatel:

.....
.....
.....

telefon.....

IČ / DIČ*.....(* jedná-li se o fyzickou osobu, uveďte, prosím, datum narození)

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: 46356983

Objednávám zhotovení zákresu sítí v zájmovém území specifikovaném v příloze:

- ☐ v papírové podobě (v měřítku M 1:)
nebo
☐ jako soubor s vektorovou grafikou ve formátu DWG, a to v následující verzi:
☐ AutoCAD R14 / LT 97 / LT 98
☐ AutoCAD 2000 / LT 2000
☐ AutoCAD 2004 / LT 2004
☐ AutoCAD 2007
☐ AutoCAD 2010
(požadovanou verzi DWG zřetelně označte X)

k akci

Zároveň souhlasím s tím, že mi bude za poskytnutá data účtována sazba dle následujícího ceníku:

- a) papírová forma: 62,00 Kč/1 ks formátu A4 (bez 21% DPH)
- při pořízení pasportu bez úpravy dat zákazníkov;
b) papírová forma: 62,00 Kč/1 ks formátu A4 + 450 Kč/1 hod práce (bez 21% DPH)
- v případě, že bude nutné požadovaná data upravovat;
- v případě požadavku na tisk většího formátu než A4 bude výsledná cena součtem násobku ceny za formát A4 a práce příslušného operátora;
c) digitální forma: 450,- Kč/1 hod práce operátora (bez 21% DPH)
- tato sazba je uplatňována v případě, že zákazník požaduje data předat v digitální formě zasláním mailem nebo pořízením na vlastní nosič zákazníka (CD, přenosná paměť, aj.)

Data budou objednateli vydána až po doručení potvrzeného originálu objednávky do sídla naší společnosti. Potvrzený originál objednávky je možno doručit osobně nebo poštou.

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 159
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz



Specifikace požadovaných dat

Požadované zájmové území, vyznačené na přehledném mapovém podkladu, musí být zasláno vždy jako rastrový soubor ve formátu JPG, TIF apod., popřípadě jako soubor PDF, a to vždy společně s objednávkou.

Jsou-li data požadována ve vektorové podobě, musí být navíc poloha a rozsah zájmového území definována uzavřenou křivkou usazenou v JTSK a uloženou v souboru DWG nebo DGN zaslaném rovněž spolu s objednávkou.

Mapové podklady nejsou poskytovány ve vektorové podobě, ale pouze v papírové podobě jako součást tiskového výstupu.

Důležité upozornění

Průběh vodovodních řadů a kanalizačních stok je buď geodeticky zaměřen (hladina *_geodeticky), nebo je zobrazen pouze orientačně (hladina *_orientacne)

Průběh přípojek je zakreslen pouze orientačně. V některých lokalitách nejsou doposud zdokumentovány polohy uzávěrů vodovodních přípojek nebo místa napojení kanalizačních přípojek. V těchto případech není zobrazen ani průběh přípojek.

.....
datum

.....
razítko, podpis

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 159
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

