

Zpráva o revizi elektrického spotřebiče

53-2021

provedené dle ČSN 33 1600 ed.2/2009, čl. 6.2.

Provedeno firmou

Miroslav Hochberger, Běrunice 185, 289 08 BĚRUNICE

Technik Miroslav Hochberger, ev.č.13799/5/19/R-EZ-E2A**Použité přístroje**

REVEX 51, č. 976580, DIGIOHM 20 L č.62541- kalibrace do 21.01.2023

Provozovatel

SOŠ a SOU Městec Králové

Středisko odborného výcviku-cukrářská výroba

Prodlužovací přívody

Zatříděno dle ČSN 33 1600 ed.2/2009

Skupina používání - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách, držené v ruce - skupina D, čl. 3.2.4., třída I

Začátek revize 9.9.2021**Lhůta opak.(měs.)** 12**Příště do****Konec revize** 9.9.2021**Datum zpracování** 9.9.2021**9.9.2022****1/1 - Prodlužovací přívod - 3.zásuvky**

Ev.ozn. ev.č.66

Umístění Sklad hotových výrobků**Pjm (kW)** **Ujm (V)** 230 **Ijm (A)** 10,00 - **Třída ochrany - I****Přívod** CYSY 3Cx1.00 3,0 m, Měřeno samostatně**Prohlídka dle čl. 6.3.2. normy**

vyhovující

Zařízení je bez zjevných, viditelných závad.

Měření dle čl. 6.4. - 6.8. normy

vyhovující

Odpor PE (Ohm) Rpe = 0,08**Izolační odpory (MOhm)** Ri1 > 20,0**Legenda k izolačním odporům:**

Ri1 - základní izolace (MOhm)

Ri2 - přidavná izolace (MOhm)

Ri3 - zesílená izolace (MOhm)

Provedená měření jsou v povolených tolerancích

Funkční zkouška dle 6.9. normy

vyhovující

Zkouška chodu bez zjevných závad

Zařízení je schopné bezpečného provozu

Celkové hodnocení - vyhovující

Konec zprávy 53-2021

Miroslav HOCHBERGER
 revizní technik el. zařízení a hromosvodů
 ev. č.13799/5/19/R-EZ-E2A
 289 08 Běrunice 185
 Tel.: 604 579 911

Převzal

- 1 -

Zpracoval