



Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 883/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **Byt – koupelna v 1. NP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola :

Pro vytápění bytu je v provozu závěsný plynový kotel v provedení B, který je připojen na samostatný vícevrstvý zděný komín - průduch.

Typ spotřebiče paliv : PROTHERM

Jmenovitý výkon : 22 kW

Uvedení do provozu : r. 2009

Umístění spotřebiče paliv : koupelna

Podlaží : 1. NP

Kouřovody : Kouřovod je hliníkový, DN 130 mm.

Kouřovod je snadno rozebíratelný, v době kontroly je v dobrém stavu.

Základní údaje komína : Jeden jednotlivý vícevrstvý zděný komín.

Stav komína : V době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce :

Revizní otvor komína bude pod odkapávačem.

Přístup na půdu je domovním schodištěm. Z půdy na střeche je přístup střešním výlezem.

Kontrola a čištění komína bude řešeno bezpečně ze střechy.

Čištění komína si zajišťuje majitel objektu – provozovatel spotřebiče svépomocí.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Ke spotřebiči musí být osazen hlásič oxidu uhelnatého.

Z hlediska bezpečnosti a stáří plynového spotřebiče a stavu komína doporučuji instalovat spotřebič v provedení C. Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____

Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 886/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **hlavní kotelná – 1 . PP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola : V objektu kotelny jsou v provozu 4 stacionární plynové kotle v provedení C, které jsou připojeny na společné vložkované komíny.

Typ spotřebiče paliv :

K 1 – PROTHERM KLO EKO, výkon 92,4 kW

Uvedení do provozu : 2005

K 2 – PROTHERM KLO EKO, výkon 92,4 kW

Uvedení do provozu : 2005

K 3 – PROTHERM 80 KLO, výkon 51,0 kW

Uvedení do provozu : 2001

K 4 – PROTHERM 50 KLO, výkon 49,0 kW

Uvedení do provozu : 2005

Umístění spotřebičů paliv : Plynové kotle jsou v samostatné kotelně v suterénu budovy – 1. PP.

Kouřovody : Kouřovody jsou nerezové, DN 180 mm, kouřovody nad 2 m doporučuji ukotvit.
Kouřovody nejsou snadno rozebíratelné, v době kontroly jsou v dobrém stavu.

Odvod kondenzátu : Je řešen od odkapávačů hadicí do kondenzační nádoby.

Přístupy – bezpečnost práce :

Kontrolní komínová dvířka jsou přístupná z chodby v 1. PP.

Přístup na půdu je domovním schodištěm. Přístup na střechu je střešním výlezem.

Na komíně nad střechou je kontrolní kovová lávka, která je přístupná ze závěsného žebříku ze šikmé střechy.
Kontrola a čištění komínů je řešeno bezpečně z kontrolní lávky na komíně.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Bez vizuálních závad.

Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____

Tel.:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 887/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **Jatka - porážka – 1 . NP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola : V objektu je v provozu 1 závěsný plynový spotřebič v provedení C. Odtah spalin je vyveden nad střechu.

Typ spotřebiče paliv : PROTHERM – 24 KTV - 24, kW

Umístění spotřebiče paliv : kotelna nad porážkou ve dvoře

Kouřovody : Kouřovod je koaxiální, DN 60/100.

Kouřovod není snadno rozebíratelný, v době kontroly je v dobrém stavu.

Vyústění odkouření : Vertikálně nad střechu..

Stav odkouření : V době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce :

Přístup k vyústění je po výsuvném žebříku.

Kontrola a čištění komína bude řešeno bezpečně ze střechy.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Bez vizuálních závad.

Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____
Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 888/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **Jačka - výrobní – 1 . NP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola : V objektu je v provozu 2 stacionární plynový varný kotel v provedení C, který je připojen na společný vložkový komín.

Typ spotřebiče paliv : 2x plynový varný kotel

Umístění spotřebiče paliv : výrobní za porážkou ve dvoře

Kouřovody : Jedná se o společný hliníkový kouřovod, který doporučuji ukotvit.
Kouřovod není snadno rozebíratelný, v době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce :

Kontrolní komínová dvířka jsou přístupná z výroby.

Přístup na střechu je po výsuvném žebříku ze dvora.

Kontrola a čištění komína bude řešeno bezpečně ze střechy.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Bez vizuálních závad.

Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____
Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 889/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **kuchyň – 1. NP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola : V objektu je v provozu 1 technologický plynový spotřebič paliv v provedení B, který je připojen na samostatný vícevrstvý zděný komín - průduch.

Typ spotřebiče paliv : 1x plynový konvektomat

Umístění spotřebiče paliv : kuchyň

Podlaží : 1. NP

Kouřovody : Kouřovody jsou z nerezového plechu.

Kouřovody nejsou snadno rozebíratelné, v době kontroly jsou v dobrém stavu.

Základní údaje komína : Jeden jednotlivý vícevrstvý zděný komín – samostatný průduch.

Stav komína : V době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce :

Revizní otvor komína je pod odkapávačem.

Přístup na půdu je domovním schodištěm. Z půdy na střechu je přístup střešním výlezem.

Kontrola a čištění komína bude řešeno bezpečně ze střechy.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Bez vizuálních závad.

Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____

Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 890/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **pokoj – 3 . NP**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola : V objektu pokoje je v provozu 1 plynový spotřebič v provedení B, který je připojen na samostatný zděný komín - průduch.

Typ spotřebiče paliv : PROTHERM – 23,3 kW

Uvedení do provozu :

Umístění spotřebiče paliv : kuchyňka pokoje

Podlaží : 3. NP

Kouřovody : Kouřovody jsou z pozinkovaného plechu.

Kouřovod není snadno rozebíratelný, v době kontroly je v dobrém stavu.

Základní údaje komína : Jeden jednotlivý vícevrstvý zděný komín.

Stav komína : V době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce :

Revizní otvor komína bude pod odkapávačem.

Přístup na půdu je domovním schodištěm. Z půdy na střechu je přístup střešním výlezem.

Kontrola a čištění komína bude řešeno bezpečně ze střechy.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Ke spotřebiči musí být osazen hlásič oxidu uhelnatého.

Z hlediska bezpečnosti a stáří plynového spotřebiče a stavu komína doporučuji instalovat spotřebič v provedení C. Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____

Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby





Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 891/2022

Datum vystavení zprávy: 6. 10. 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Adresa kontrolovaného objektu – místo kontroly : **Restaurace – 1 . NP, nám. Jana Žižky z Trocnova č.75**

Datum provedení kontroly spalinových cest : 6. 10. 2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola :

V objektu je v provozu 1 závěsný plynový kotel v provedení C.

Odtah spalin je vyveden koaxiálním potrubím, DN 60/100 mm.

Typ spotřebiče paliv : PROTHERM – 28 KTV - 27,2 kW

Uvedení do provozu : 2005

Výrobní číslo : 0506120269628KTV12/2005

Druh hořáku : přetlakový

Umístění spotřebiče paliv : restaurace 1. NP

Stav odkouření : V době kontroly je v dobrém stavu.

Přístupy – bezpečnost práce : Přístup k vyústění je po výsuvném žebříku.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení :

Bez vizuálních závad.

Kontrola byla provedena na přístupných a viditelných místech.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal : _____

Tel.: _____

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

