

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn. 14.07.2021

Ze dne:

Naše zn.: KHSSC 36720/2021

Vyřizuje: Jaroslava Kadeřábková
Hamouzová, DiS.

Tel.: 313 521 050

E-mail: Jaroslava.Kaderabkova.Hamouzova@
khsstc.cz

Datum: 06.08.2021

MEPRO s.r.o.
Před bateriemi 912/6
Praha 6
162 00

Věc: Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k „Rozvoji Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba, odstranění stavby č.p. 98, Rakovník“

Na základě žádosti společnosti MEPRO s.r.o., Před bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00, IČO: 48025721 zastupující na základě plné moci Rabasovu galerii Rakovník, p.o., Vysoká 232, 269 01 Rakovník, IČO: 14800209 ze dne 01.06.2021, číslo jednací KHSSC 36720/2021 ze dne 14.07.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci k „**Rozvoji Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba, odstranění stavby č.p. 98, Rakovník**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30, §41 zákona a § 2, § 7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává toto stanovisko

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S výše předloženou projektovou dokumentací k „**Rozvoji Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba, odstranění stavby č.p. 98, Rakovník**“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky:

Práce s azbestem musí být prováděny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění zdraví lidí, tj. pracovníků provádějící demoliční práce při odstraňování azbestocementové střešní krytiny.

O d ů v o d n ě n í :

Na žádost společnosti MEPRO s.r.o., Před bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00, IČO: 48025721 zastupující Rabasovu galerii rakovník, p.o. viz výše uvedené, byla posouzena projektová dokumentace zpracovaná společností MEPRO s.r.o., Ing. arch. I. Březinou, Před bateriemi 912/6, 162 00, Praha 6, paré č. 3 k „Rozvoji Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba, odstranění stavby č.p. 98, Rakovník“

Předmětem projektové dokumentace je odstranění stavby č.p. 98, parc. č. st. p. 101/2 k.ú. Rakovník. Jedná se o objekt situovaný v centru města Rakovník sloužící původně k bydlení jako rodinný dům. V současné době prázdný, neobydlený. Objekt se sestává ze dvou pokojů (14,40 m² a 19,00 m²), kuchyně (7,90 m²), zádveří (9,30 m²), koupelny (4,00 m²), komory (0,85 m²), samostatně stojící kolny (11,10 m²). Objekt je částečně podsklepený, střecha sedlová. Účelem odstranění posuzovaného objektu je záměr - rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba v této lokalitě.

Střešní konstrukce zádveří a samostatně stojící kolny je řešena eternitovými vlnitými šablonami obsahující nebezpečný azbest. Odstraňování střešní krytiny s obsahem azbestu bude provádět odborná společnost, která zajistí, že práce budou při demontáži probíhat šetrně, aby nedocházelo k lámání, poškozování eternitových šablon, poletování azbestových vláken a následně k negativnímu ovlivnění zdraví lidí. Odborná společnost zajistí zřízení otevřeného kontrolovaného pásma označeného výstražnými páskami a cedulemi. Zamezí vstup nepovolaným osobám. V prostoru kontrolovaného pásma se budou pohybovat pouze proškolení pracovníci, kteří budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Práce při demontáži střešní krytiny s obsahem azbestu se budou provádět šetrně, nebude se provádět broušení, řezání vrtání apod. Před zahájením samotné demontáže bude střešní krytina skrápěna speciálním roztokem, případně vodou při likvidaci, aby se zamezilo prašnosti a rozptýlu azbestových vláken do okolí. Demontovaná střešní krytina s obsahem azbestu bude ukládána do kontejneru a následně odvezena odbornou společností na příslušnou skládku k likvidaci. Předpokládaná doba trvání bouracích prací včetně odstranění střešní krytiny s obsahem azbestových vláken je stanovena na max. 1. měsíc. Počet exponovaných osob bude stanoven před zahájením prací. Povinnost ohlášení vznikne společnosti, jejíž zaměstnanci budou expozici azbestu při provádění prací vystaveni.

Zaměstnavatel (subjekt, který bude zajišťovat demoliční práce) je povinen **ohlásit** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) takové práce, **při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu** (§ 41 odst.1 (1) **zákona č. 258/2000 Sb.**). Hlášení je povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis (**vyhláška č. 432/2003 Sb.**, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli).

Zaměstnavatel je dále povinen **předem projednat** opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu s příslušným orgánem veřejného zdraví (§ 41 odst. (3) zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínka stanovená ve výrokové části stanoviska vyplývá z nutnosti zajistit ochranu zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahující azbest, a ze snahy minimalizovat možná rizika azbestu v pracovním a životním prostředí (v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Ing. Alena Marková
vedoucí oddělení hygieny práce
pro okresy Beroun a Rakovník



v z. Ing. Pavel Monhart



Rozdělovník: Adresát, KHS Stč. kr., HP – ÚP Rakovník