

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: 25.10.2016

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu)

Obchodní akademie, SPgŠ a Jazyková škola

U stadionu 486
Beroun 2
266 01

č.rev.: **151/2016**

VRZ - Pedagogická škola
3.patro - záměna spotřebičů

Jméno a příjmení revizního technika :

Jan Frauenberg - PLYNOSLUŽBY

FRAUENBERG Jan
Beroun III
266 01

Číslo oprávnění: 1742/2/03/PZ-R-II,III,V,VI,VII

Číslo osvědčení: 12504/2/15/R-PZ-f,g

Druh revize: Výchozí

Označení zařízení (předmět revize):

Od napojení na stávající plynový rozvod ve 3.patře hlavní budovy školy
až po připojení nového plynového spotřebiče.

1x plynový kotel IMMERGAS

Druh zařízení:

F,G /rozvod plynu, spotřeba plynu spalováním /

Za provozovatele se zúčastnil: Zástupce provozovatele

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopno bezpečného provozu

Zpráva obsahuje 2 **strany**

V Berouně **dne** 30.10.2016

Rozdělovník: 2 x provozovatel
1 x revizní technik



podpis a otisk razítka revizního technika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.**
B. Údaje o měření a zkouškách.
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí případné kontroly.
E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Rok výroby:	Výkon:	Provozní tlak:	Pracovní médium:	Návrh termínu na odstranění závad
-------------	--------	----------------	------------------	-----------------------------------

2016	49 kW	2 kPa	zemní plyn	
------	-------	-------	------------	--

A/Technické hodnoty revidovaného zařízení:

Revize byla provedena po dokončení montážních prací při záměně plynových spotřebičů za nový.

V budově školy (3patro) v technické místnosti byl na stávající plynový rozvod připojen nový spotřebič náhradou za dva kotle.

Na KK plynový uzávěr DN 15 byla napojena plynová hadice a KK plynový uzávěr DN 15 před plynovým spotřebičem.

Kotel je typu IMMERGAS VICTRIX PRO 55 2 ErP.

Výrobní číslo spotřebiče : 6516905-5.

Spotřebič je kategorie "B" .

Je kondenzační a má dělené sání.

Spalovací vzduch je čerpán z místnosti a spaliny jsou vyvedeny na střechu.

Montážní práce provedla firma REMONT Růžička Zd. - pracovník Růžička David
 č.osv.11888/2/14/M-PZ-f,g - Osv.lis č.:32/06/LS/437

Uvedení nového spotřebiče do provozu a poučení provozovatele o obsluhu
 plynového zařízení provedla oprávněná firma REMONT Růžička.

B/ Provedená měření a zkoušky:

- Provedena kontrola ovladatelnosti uzávěrů plynu
- Provedena kontrola těsnosti rozebíratelných spojů a uzávěrů detektorem plynu GSP 1 v.č. 02987 (kalibrace 25.7.2016)
- Provedena vizuální kontrola plynového zařízení

C/ Zjištěné závady a nedostatky na plynovém zařízení:

Žádné závady ani nedostatky nebyly při revizi zjištěny.

D/ Předchozí revize a kontroly:

Jedná se o výchozí revizi po záměně spotřebiče - SPgŠ (3.patro).

E/ Předložené doklady :

- Výchozí revize komína : RT komínů Králik Lad.- č.revize : 120/2016
- Oprávnění dodavatelské firmy č.0292/2/98/PZ-M-VI,VII
- Atesty použitého materiálu a armatur

F/ Závěr revizního technika:

Zařízení odpovídá požadavkům ČSN a souvisejících předpisů a je proto schopno bezpečného provozu.



REMONT –Zdeněk Růžička
NA Bráně 112
26724 Neumětely
IČO.10261761 DIČ.CZ.5809121208

Obchodní akademie Střední pedagogická škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. U Stadionu 486 26637 Beroun 2

PROTOKOL O ODBORNÉ SERVISNÍ PROHLÍDCE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Provozovna:	Kotelna podkrovních tříd
Typ :	Immegas Victrix 55 PRO vč. 6516905
Druh plynu :	Zemní plyn vstupní tlak 2,1 kpa
Provedené úkony	kontrola stavu spotřebiče Vyčištění, přezkoušení bezpečnostních a regulačních prvků Kontrola těsnosti vodní a plynové části kotle Výměna ionizace Seřízení analyzátozem

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

2.10.2020

RŮŽIČKA ZDENEK REMONT
NEUMĚTELY 112
IČO 10261761
DIČ CZ 5809121208