



## **B – Souhrnná technická zpráva**

(Snížení energetické náročnosti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín)

### ***DODATEK Č.1***

**Investor:** Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,  
Kolín, Karolíny Světlé 135  
Karolíny Světlé 135, 280 02 Kolín

**Obsah:** Dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni pro provádění stavby

**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre a.s.

**Datum:** 13.5.2016

### **Tento dodatek řeší:**

**- doplnění dokumentace o požadované podklady na základě výzvy k doplnění ze dne 28.4.2016 Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHSSC 21521/2016**

Bod 1) studie denního osvětlení – viz. samostatná příloha

Bod 2) regulace denního osvětlení – je řešena pomocí stávajících stahovacích rolet. Bude ponecháno stávající. Vzhledem k památkově chráněnému objektu se žaluzie nenavrhují.

Bod 3) zabezpečení okenních tabulí v tělocvičně – je řešeno pomocí stávajících sítí, které budou při výměně oken demontovány a poté zpětně namontovány.