

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb, a ČSN 73 4201/2010

Číslo zprávy: 2022

Datum vystavení zprávy: 4.11.2022

Jméno a příjmení kominíka: Miroslav Přibík

Číslo osvědčení: 175/190/2016

Ev.číslo: 321209 – 11859 – 00

IČO: 158 27 593

Adresa majitele: Masarykova obchodní akademie Pražská 1222 269 01 Rakovník
příspěvková organizace identifikátor 600007987

Místo: Rakovník, Pražská 1222

Umístění: 2. patro

Datum provedení: 4. listopadu 2022

Specifikace spalinové cesty: Kontrola spalinové cesty od kotlů na plynná paliva
1 x ohřívač vody ARISTON o výkonu 8,2 kW
Kontrolou bylo zjištěno, že komínový plášť je proveden z ocelových
rour, 1x vložka AL (tříslůžka).
Čištění a kontrola komína se provádí ze střechy.
Materiál odpovídá ČSN 73 4201/2010 a ČSN EN 1443/2002.

Zjištěné nedostatky: Toho času bez zjevných závad.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu VYHOVUJE !!

Termín odstranění nedostatků : 0

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb, a ČSN 73 4201/2010

Číslo zprávy: 2022

Datum vystavení zprávy: 4.11.2022

Jméno a příjmení kominíka: Miroslav Přibík

Číslo osvědčení: 175/190/2016

Ev.číslo: 321209 – 11859 – 00

IČO: 158 27 593

Adresa majitele: Masarykova obchodní akademie Pražská 1222 269 01 Rakovník
příspěvková organizace identifikátor 600007987

Místo: Rakovník, Pražská 1222

Umístění: kuchyně

Datum provedení: 4. listopadu 2022

Specifikace spalinové cesty: Kontrola spalinové cesty od kotlů na plynná paliva
2 x bojler QUANTUM - turbo o výkonu 8 kW
Kontrolou bylo zjištěno, že komínový plášť je proveden z ocelových
rour, 2x vložka AL, odvod spalin turbo.
Čištění a kontrola komína se provádí z budovy kotelny.
Materiál odpovídá ČSN 73 4201/2010 a ČSN EN 1443/2002.

Zjištěné nedostatky: Toho času bez zjevných závad.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu **VYHOVUJE!!!**

Termín odstranění nedostatků : 0

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb, a ČSN 73 4201/2010

Číslo zprávy: 2022

Datum vystavení zprávy: 4.11.2022

Jméno a příjmení kominíka: Miroslav Přibík

Číslo osvědčení: 175/190/2016

Ev.číslo: 321209 – 11859 – 00

IČO: 158 27 593

Adresa majitele: Masarykova obchodní akademie Pražská 1222 269 01 Rakovník
příspěvková organizace identifikátor 600007987

Místo: Rakovník, Pražská 1222

Umístění: přízemí

Datum provedení: 4. listopadu 2022

Specifikace spalinové cesty: Kontrola spalinové cesty od kotlů na plynná paliva
2 x ohřívač vody ARISTON o výkonu 8,2 kW
1 x ohřívač vody 8,5 kW
Kontrolou bylo zjištěno, že komínový plášť je proveden z ocelových
rour, 1x vložka AL (tříslložka).
Čištění a kontrola komína se provádí ze střechy.
Materiál odpovídá ČSN 73 4201/2010 a ČSN EN 1443/2002.

Zjištěné nedostatky: Toho času bez zjevných závad.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu **VYHOVUJE !!!**

Termín odstranění nedostatků : 0

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb, a ČSN 73 4201/2010

Číslo zprávy: 2022

Datum vystavení zprávy: 4.11.2022

Jméno a příjmení kominíka: Miroslav Přibík

Číslo osvědčení: 175/190/2016

Ev.číslo: 321209 – 11859 – 00

IČO: 158 27 593

Adresa majitele: Masarykova obchodní akademie Pražská 1222 269 01 Rakovník
příspěvková organizace identifikátor 600007987

Místo: Rakovník, Pražská 1222

Umístění: přízemní kotelna

Datum provedení: 4. listopadu 2022

Specifikace spalinové cesty: Kontrola spalinové cesty od kotlů na plynná paliva
4 x DE DIETRICH 234-253,8 kW.
Kontrolou bylo zjištěno, že komínový plášť je proveden z blokových
tvárnic, 4x vložka SCHIEDL.
U paty komína jsou železná dvířka s odkapávačem.
Čištění a kontrola komína se provádí ze střechy.
Materiál odpovídá ČSN 73 4201/2010 a ČSN EN 1443/2002.

Zjištěné nedostatky: Toho času bez zjevných závad.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu **VYHOVUJE!!!**

Termín odstranění nedostatků : 0

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



605 261 936