

Mgr. Zuzana Tomková

Od: Polesný Jiří <jiri.polesny@cetin.cz>
Odesláno: úterý 18. srpna 2020 13:50
Komu: Ivan Tomek
Předmět: RE: žádost o vyjádření k PD Líšno ve stupni DUSP pro stavební řízení
Podepsáno: jiri.polesny@cetin.cz

Dobrý den,

do projektové dokumentace zakreslete ochránění trasy SEK v celé délce dělenou žebrovanou chráničkou průměr 110 mm a příložením záložní chráničky trubka vrapovaná průměr 110 – oboje s přesahem min. 0,5m za okraj stavby. Nacenení přepojení zadávám zhotoviteli. Po jeho obdržení Vám zašlu formulář objednávky úpravy SEK s předpokládanou cenou.

S pozdravem

Jiří Polesný

Specialista správy a ochrany sítě

mobil: +420 602 235 017

email: jiri.polesny@cetin.cz

► CETIN

www.zrychlujemecsko.cz



From: Ivan Tomek <tomek@360dc.cz>

Sent: Monday, August 17, 2020 9:33 AM

To: Polesný Jiří <jiri.polesny@cetin.cz>

Subject: RE: žádost o vyjádření k PD Líšno ve stupni DUSP pro stavební řízení

Dobrý den.

Na stavbu Líšno jsme již obdrželi vyjádření/souhlas se stavbou č.j. 720441/20. O konzultaci jsme se také obrátili na pana Burdu a zaslali jsme mu podklady k projednání. Po prostudování nás informoval, že přeložka kabelů v daném úseku nebude, máme ke stávajícím kabelům položit rezervní chráničku a o vymístění spojky se máme obrátit na Vás. Protože ze zaslaných podkladů není možné zjistit, kde se zmíněná spojka nachází, obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění způsobu a místa vymístění spojky. Zaslané podklady zapracujeme do PD. Prosím také o předběžnou cenovou kalkulaci pro zapracování do rozpočtu.

Předem děkuji a vyřízení a přeji pěkný den.

S pozdravem