

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, Fax.: +420317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

360 DEGREES CONSTRUCT**s.r.o.****Hemy 914, Krásno nad****Bečvou****75701 Valašské Meziříčí**

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR954/004218/2020

LCR0032158/2020

24.08.2020

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Harsa Jakub

956 954 225

724 523 257

Jakub.Harsa@lesycr.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP akce "III/1114 Líšno – svah a část vozovky - PD" v k. ú. Líšno

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, jako určený správce drobného vodního toku: **Líšenský potok (IDVT: 10262358, ČHP: 1-09-03-149)** v úseku ř.km 1,45 – 1,50, obdržely žádost o vyjádření k projektové dokumentaci III/1114 Líšno – svah a část vozovky - PD, na pozemcích 884/2, 884/1, 874, 23 v k. ú. Líšno. Projektová dokumentace byla zpracována v červnu roku 2020 firmou 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. – hlavní projektant Ivan Tomek (ČKAIT 13001149).

Předmětem projektové dokumentace je oprava úseku stávající silnice III/1114 v délce 50 m včetně zpevnění svahu opěrnou zdí a rozšíření komunikace o cca 1,5 m. Diagnostické práce geotechnických podmínek byly provedeny v březnu 2020 Ing. Robertem Kaděrkou, PhD.

Součástí stavby bude vybudování nové opěrné zdi, jež bude provedena jako železobetonová s obkladem. Souběžně s navrženou zdí protéká Líšenský potok, v jehož korytě je navrženo zpevnění dna a břehu kamenným záhozem s proštěrkováním (LK min. hmotnost 80 kg) v celé délce opěrné zdi. Kam. zához bude proveden v tl. 0,9 m. Levý břeh vodního toku (přilehlý ke zdi) bude opevněn rovinaninou s proštěrkováním (LK min. hmotnost 80 kg) ve sklonu svahu 1:1 – 1:2. Z vodního toku bude odtěžen sediment před započítáním spodní stavby. Během stavby bude převáděna voda v délce 36 m pomocí přehrázkování a potrubí DN 600. Vzhledem k hloubce zakládání bude nutno čerpání vody.

Odvodnění komunikace je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace a třemi uličními vpustěmi. Vpusti ústí do uvedeného vodního toku. Jedna uliční vpust' bude řešena vyústěním na dlažbu z lomového kamene v blízkosti vodního toku a do toku bude svedena betonovými žlaby. Zbývající dvě vpusti budou vyúsťovat prostupem ve zdi potrubím DN 200. Do toku bude rovněž zaústěn drén DN 100

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legálnost a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

odvodňující pláň na vnitřní straně zatáčky, který bude napojen na uliční vpust'. V rámci stavby dojde k odstranění 40 m² křovin a kácení 5 ks vzrostlých dřevin.

Realizací akce nedojde k dotčení dřevní hmoty ani hmotného investičního majetku Lesů České republiky s. p., Rovněž nedojde k dotčení pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR, s. p.

LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, jako určený správce drobného vodního toku **Líšenský potok (IDVT: 10262358, ČHP: 1-09-03-149)**, **souhlasí** s předloženou dokumentací za dodržení následujících podmínek:

- 1) V rámci opevnění koryta toku nesmí dojít ke zhoršení stavu nivety dna, ani kapacity koryta Líšenského potoka.
- 2) Při čerpání vody z čerpacích jam do vodního toku, bude čerpána pouze voda neznečištěná. V případě, že bude voda znečištěná ropnými či jinými závadnými látkami bude toto posuzováno jako havárie a znečištěná voda nesmí být čerpána do vodního toku.
- 3) Doplnování pohonných hmot či skladování jiných závadných nebo nebezpečných látek bude prováděno min. 3 m od břehové čáry vodního toku. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 4) Před zahájením prací požadujeme předložení povodňového a havarijního plánu.
- 5) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění břehů vodního toku stavebním materiálem ani jiným materiálem stavby. V případě splavení tohoto materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady investora akce.
- 6) Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na řešený tok bude oznámena vodoprávnímu úřadu a naší správě.
- 7) V případě kácení dřevin v blízkosti vodního toku, se jedná o zásah do břehového porostu vodního toku a musí být požádán příslušný vodoprávní úřad, odbor životního prostředí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.
- 8) S těženými zeminami a jinými případně vzniklými odpady bude nakládáno dle platných předpisů o likvidaci odpadu, zvláště pak zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- 9) Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku a správě investora akce, případně jeho právního nástupce, který nese odpovědnost za škody způsobené při realizaci nebo provozu díla.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, Fax.: +420317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- 10) Lesy České republiky, s.p., Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku řešené akce.
- 11) Akce bude provedena dle předložené projektové dokumentace, případné změny mající vliv na vodní tok budou opětovně předloženy naší správě k odsouhlasení.
- 12) Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ostatních dotčených subjektů (např. vlastníci pozemků parc. č. 874, 23 a 884/2 k.ú. Líšno).

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.



S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
Sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová

vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

