


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

OTOPNÁ TĚLESA				
Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚŘ/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
N.01	[ZÁKLADNÍ POPIS: VERTIKÁLNÍ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO			
	[ROZMĚŘ: 1600/400/52 VÝKON 602W			
	[SPECIFIKACE: - HLADKÁ ČELNÍ DESKA S JEMNÝMI VERTIKÁLNÍMI PROLISY -BARVA BÍLÁ, MAT - STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ - TEPLOVODNÍ SOUSTAVA - BARVA TERMOSTATICKÉ HLAVICE BÍLÁ, DESIGNOVÉ PROVEDENÍ - KRYTKA ARMATURY BÍLÁ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚLESA KONZOLY PRO MONTÁŽ			
	HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY		
	4	0		
CELKEM KPL:				
4				