

**Atelier malých okružních křižovatek**  
**Ing. Petra Novotného, Ph.D., MBA**  
**Hlaváčova 179**  
**530 02 Pardubice**

*Vás dopis značky/ze dne*

*Naše značka*

*Vyřizuje/telefon*

Jan Vejvar/ 601 078 299

*Říčany*

02.11.2023

**Vyjádření k akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“**

K předložené žádosti, projektové dokumentaci a technické zprávě Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje, souhlasí se shora jmenovanou stavbou, kterou bude dotčena silnice č. II/101, parcelní číslo 153/30, katastrální území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, uzavřené SOSVZ, rozdělení SO dle přílohy č.1 SOSVZ a tohoto našeho vyjádření.
2. Zástupce KSÚS bude zván k předepsaným kontrolám a zkouškám.
3. Při provádění prací nebude docházet k znečištění silnice číslo II/101 a nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stavební materiál a technika nebudou ukládány a skládány na silnici v naší správě. Případné znečištění nebo poškození silničních pozemků bude bezodkladně uvedeno do původního stavu.
4. Stavba musí být realizována tak, aby byl umožněn přístup k stávajícím nemovitostem a provozovnám.
5. KSÚS SK jako správce silnice upozorňuje, že nebude v budoucnu řešit hlukové limity obtěžující uživatele domů dané lokality. Investor/stavebník zajistí taková opatření, aby nedocházelo k překročení hygienického limitu hluku.

**Komunikace**

1. Stavba bude provedena dle TP170 (NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ), předložené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření.
2. Budou provedeny statické zkoušky zhutnění zemní pláně vozovky na dotčeném úseku za účasti zástupce KSÚS. Protokol o výsledku zkoušek budou předloženy správci silnice. Zkoušku zhutnění provede odborná nezávislá firma. Je požadována záruka za provedené práce na silničním tělese v délce 60 měsíců.
3. Odvodnění silnice II/101 bude řešeno příčným a podélným sklonem do nově osazených uličních vpustí.
4. Dopravní značení bude schválené Policií ČR a místní úpravu provozu na silnici stanoví příslušný silniční správní úřad.

### **Veřejné osvětlení**

1. Kabelové vedení VO nezasahuje do pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje.
2. Veřejné osvětlení nebude součástí silnice II/101, náklady na výstavbu, provoz a údržbu jdou na vrub města Kralupy nad Vltavou.

### **Chodník, přechod pro chodce, cyklostezka**

1. Stavbou chodníku, přechodu pro chodce a cyklostezky nesmí být zúžen stávající profil vozovky.
2. Stavba bude vybudována tak, aby nebránila odvodnění vozovky a silniční údržbě.
3. Chodníky s příslušenstvím budou vybudovány se zpevněným krytem.
4. Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
5. Vlastník chodníku, přechodu pro chodce a cyklostezky bude zajišťovat jejich celkovou řádnou údržbu.
6. Vodorovné (v provedení plast) a svislé dopravní značení bude zřízené na náklady investora. Dopravní značení bude schválené Policií ČR a místní úpravu provozu na silnici Vám stanoví příslušný silniční správní úřad.
7. Chodník, přechod pro chodce a cyklostezka nebudou součástí silnice II/101, náklady na výstavbu, provoz a údržbu jdou na vrub města Kralupy nad Vltavou.

### **Napojení místní komunikace Předmostí a Mostní západní**

1. Napojení na silnici č. II/101 bude splňovat podmínky dané § 11, odst. 1) vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané závaznou ČSN 73 61 02 a doporučenými ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.
2. Napojení bude vybudováno zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavbou nebude zúžen stávající šířkový profil silnice.
3. Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
4. Vlastník napojení bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu.

Toto vyjádření **platí 1 rok**.

S pozdravem

Jan Vejvar  
Projektový manažer KSÚS

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,**  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČO: 00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

