

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Petr Novotný Ph.D.
Ateliér okruž. křižovatek
Nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

Vaše žádost ze dne, značka:
10.06.2022

Naše značka:
013220013

Vyřizuje:
Ing. Ludmila Grošofová

dne:
13.06.2022

Věc: Okružní křižovatka sil. II/101**Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kralupy nad Vltavou
Stavebník: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Petr Novotný Ph.D.
Datum: 6/2022 č.z.: 15/2/20

Předmětem předložené dokumentace je změna současné průsečné křižovatky řízené pomocí SSZ na křižovatku okružní. Bude upraveno vedení cyklistické stezky podél ulice Mostní a stezka pro chodce bude zrušena. Pro pěší uživatele řešené oblasti jsou navrženy chodníky a stezka pro chodce je zbytná. Plochu stezky pro chodce nahradí šikmá parkovací stání. Do „nové“ ulice J. Holuba – Mostní Západní bude umožněn vjezd automobilů, pro které zde budou nová parkovací stání a zpřístupněna stávající parkovací plocha. Na konci ulice bude vytvořena společná stezka pro chodce a cyklisty se zákazem vjezdu motorových vozidel. Budou vybudovány nové dělicí ochranné ostrůvky přes komunikace v ulicích Mostní, třída Legií a Třebízského. Základní šířka společné stezky je 4,5 m a šířka chodníků je 1,5 m. V místech napojení na chodníkové plochy a v místech přechodů, včetně míst pro přecházení a dělicích ostrůvků, jsou signální a varovné pásy pro nevidomé z reliéfní dlažby. V místech, kde nelze dodržet minimální délku signálního pásu 1,5 m, bude vynechán. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí pásů tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- 1- V místě pro přecházení /ulice Třebízská / je nutno na středový ostrůvek umístit odsazený sig.pás a do vozovky umístit vodící pás přechodu.
- 2- V místě pro přecházení / Třída legií / je nutno na středový ostrůvek umístit odsazený sig.pás a do vozovky včetně pojezdové plochy od var.pásů umístit vodící pás přechodu.
- 3- V místě před hranicí katastrů / Kralupy-Lobeček / doporučujeme umístit místo pro přecházení přes ulici Mostní.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultant

Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
737 782 225, grosfova.l@seznam.cz