


ČÍSLO	NÁZEV
SO.01 JÁMOVÁ BUDOVA	
JM.1.01	Hlavní nárazíště jámy Mayrau
JM.1.08	Vzduchová šachta
SO.02 KOMPRESOROVNA	
KO.0.01 KOMPRESOROVNA viz. 1. Nadzemní podlaží	

LEGENDA SVÍTIDEL:

- S1 - závěsné průmyslové svítidlo LED, 200 W, 26000 lm, 4500 K, Ra>80, IP66
- S2 - nástěnné, lineární průmyslové svítidlo , zářivkové T8, patice G13, 36W, IP68
- S3 - nástěnné/stropní, lineární průmyslové vanové svítidlo , LED, 50W, IP65
- S4 - závěsné průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 45W, 6480 lm, 4000 K, IP54
- S5 - přisazené průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 10W, E27, 1200 lm, 4000 K, IP66

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :
------------	---------	---------

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchynka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</div><div>BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div></div>			
AUTOŘI:			
Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENÍKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK			
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jiří PAVELKA		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 037 2202	NÁZEV DÍLA: REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁST PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"		Č.PŘÍLOHY:
DATUM: 8/2022	ČÁST: D.1.4c Osvětlení		
MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS - 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		D.1.4c/3
STUPEŇ: DSP			
PROFESE: OSVĚTLENÍ			