

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa silových obvodů
	úklidová zásuvka 230V /16A, zásuvka 400V/32A 3f. vývod silnoprůd
	silový vypínač jednoduchý, ř. 1, sériový ř. 5
	silový vypínač střídaný, ř. 6, křížový ř. 7
	silový rozváděč v lampovně

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa slaboproudých obvodů
	vývod strukturované kabeláže
	magnetický kontakt dveří, pohybové čidlo PIR

LEGENDA SVÍTIDEL:

- S1 - závěsné průmyslové svítidlo LED, 200 W, 26000 lm, 4500 K, Ra>80, IP66
- S2 - nástěnné, lineární průmyslové svítidlo , zářivkové T8, patice G13, 36W, IP68
- S3 - nástěnné/stropní, lineární průmyslové vanové svítidlo , LED, 50W, IP65
- S4 - závěsné průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 45W, 6480 lm, 4000 K, IP54
- S5 - přisazené průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 10W, E27, 1200 lm, 4000 K, IP66

..... hranice řešeného prostoru

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]
SO.01 JÁMOVA BUDOVA		
JM.0.01	Ohlubeň jámy Mayrau	148,79
JM.0.02	Oběh vozů I.	22,55
JM.0.03	Oběh vozů II.	23,35
JM.0.04	Denní místnost	5,76
JM.0.05	Zá dveří	4,85
JM.0.06	Šatna, šachty	33,19
JM.0.07	Kancelář, šachty	5,53
JM.0.08	Sklad materiálu	15,49
JM.0.09	Sklad	3,80
JM.0.10	Technické zázemí strojovny	5,44
JM.0.11	Šatna	5,60
JM.0.12	WC	1,00
JM.0.13	Sklad, regály	0,81
JM.0.14	Sklad	1,34
JM.0.15	Rozvodna el.	6,00
JM.0.16	Ventilační komora	5,05
JM.0.17	Technický prostor pod těžním strojem	3,18
SO.02 KOMPRESOROVNA		
KO.0.01	KOMPRESOROVNA	355,28

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:

Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07


INVESTOR:

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno

ZÁSTUPCE INVESTORA:

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek

PROJEKTANT:



PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORI:		Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENÍKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jaroslav ZUNA	Ing. Jan BEROUNSKÝ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 037 2202	NÁZEV DÍLA: REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ A HORNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁST PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"		Č.PARE:
DATUM: 11/2022	ČÁST: D.1.4b - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ EL. ROZVODY		
MĚŘÍTKO: 1:75	NÁZEV PŘÍLOHY:		
STUPEŇ: DPS, DZS	PŮDORYS - 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		
PROFESE: ELEKTROINSTALACE			D.1.4b/2