


ŘEŠENÁ ČÁST

ČÍSLO	NÁZEV
SO.01 JÁMOVÁ BUDOVA	
JM.1.01	Hlavní nárazíště jámy Mayrau
JM.1.02	Zá dveří
JM.1.03	Strojovna lžního stroje
JM.1.04	Místnost měřičů
JM.1.05	Sklad I.
JM.1.06	Sklad II.
JM.1.07	Sklad III.
JM.1.08	Vzduchová šachta
SO.02 KOMPRESOROVNA	
K0.0.01 KOMPRESOROVNA viz. 1. Nadzemní podlaží	
SO.03 SPOJOVACÍ CHODBA	
SCH.1.01	Chodba

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- S1 - závěsné průmyslové svítidlo LED, 200 W, 26000 lm, 4500 K, Ra>80, IP66
 - S2 - nástěnné, lineární průmyslové svítidlo , zářivkové T8, patice G13, 36W, IP68
 - S3 - nástěnné/stropní, lineární průmyslové vanové svítidlo , LED, 50W, IP65
 - S4 - závěsné průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 45W, 6480 lm, 4000 K, IP54
 - S5 - přisazené průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 10W, E27, 1200 lm, 4000 K, IP66

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovno vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>		
AUTOŘI:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENIKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jiří PAVELKA		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 037 2202	NÁZEV DÍLA: REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁST PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"		Č.PARE:
DATUM: 8/2022	ČÁST: D.1.4c Osvětlení		
MĚŘÍTKO: 1:100			
STUPEŇ: DSP	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS - 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		Č.PŘÍLOHY: D.1.4c/2
PROFESE: OSVĚTLENÍ			