


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK	
SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa silových obvodů
	úklidová zásuvka 230V /16A
	3f. vývod silnoproud
	silový vypínač jednoduchý, ř. 1, sériový ř. 5
	silový vypínač střídavý, ř. 6, křížový ř. 7
	silový rozváděč

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK	
SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa slaboproudých obvodů
	vývod strukturované kabeláže
	magnetický kontakt dveří, pohybové čidlo PIR
	opticko kouřový detektor

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- S1 - závěsné průmyslové svítidlo LED, 200 W, 26000 lm, 4500 K, Ra>80, IP66
  - S2 - nástěnné, lineární průmyslové svítidlo , zářivkové T8, patice G13, 36W, IP68
  - S3 - nástěnné/stropní, lineární průmyslové vanové svítidlo , LED, 50W, IP65
  - S4 - závěsné průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 45W, 6480 lm, 4000 K, IP54
  - S5 - přisazené průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 10W, E27, 1200 lm, 4000 K, IP66
- hranice řešeného prostoru

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]
SO.01 JÁMOVÁ BUDOVA		
JM.1.01	Hlavní nárazíště jámy Mayrau	155,86
JM.1.02	Zádveří	3,29
JM.1.03	Strojovna těžního stroje	85,43
JM.1.04	Místnost měřičů	15,32
JM.1.05	Sklad I.	8,11
JM.1.06	Sklad II.	9,81
JM.1.07	Sklad III.	15,30
JM.1.08	Vzduchová šachta	1,90
SO.02 KOMPRESOROVNA		
KO.0.01 KOMPRESOROVNA viz. 1. Nadzemní podlaží		
SO.03 SPOJOVACÍ CHODBA		
SCH.1.01	Chodba	13,75

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	<div></div> <div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div>		
AUTORI:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENÍKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. Jaroslav ZUNA	Ing. Jan BEROUNSKÝ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 037 2202	NÁZEV DÍLA: REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ A HORNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁST PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"		Č.PARE:
DATUM: 11/2022			
MĚŘÍTKO: 1:75	ČÁST: D.1.4b - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ EL. ROZVODY		Č.PŘÍLOHY:  D.1.4b/3
STUPEŇ: DPS, DZS	NÁZEV PŘÍLOHY:  PŮDORYS - 2.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		
PROFESE: ELEKTROINSTALACE			