


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK	
SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa silových obvodů
	úklidová zásuvka 230V /16A
	3f. vývod siloproud
	silový vypínač jednoduchý, ř. 1, sériový ř. 5
	silový vypínač střídavý, ř. 6, křížový ř. 7
	silový rozváděč

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK	
SYMBOL	POPIS
	hlavní kabelová trasa slaboproudých obvodů
	vývod strukturované kabeláže
	magnetický kontakt dveří, pohybové čidlo PIR
	opticko kroužový detektor

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- S1 - závěsné průmyslové svítidlo LED, 200 W, 26000 lm, 4500 K, Ra>80, IP66
 - S2 - nástěnné, lineární průmyslové svítidlo , zářivkové T8, patice G13, 36W, IP68
 - S3 - nástěnné/stropní, lineární průmyslové vanové svítidlo , LED, 50W, IP65
 - S4 - závěsné průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 45W, 6480 lm, 4000 K, IP54
 - S5 - přisazené průmyslové svítidlo s ochranným košem, LED, 10W, E27, 1200 lm, 4000 K, IP66
- hranice řešeného prostoru

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]
SO.01 JÁMOVÁ BUDOVA		
JM.1.01	Hlavní nárazíště jámy Mayrau	155,86
JM.1.08	Vzduchová šachta	1,90
SO.02 KOMPRESOROVNA		
K0.0.01 KOMPRESOROVNA viz. 1. Nadzemní podlaží		

MÍSTO STAVBY:		Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07	
INVESTOR:		Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek	
PROJEKTANT:			
		PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ	
AUTORŮ:		Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENÍKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK	
ODPOV.PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ		Ing. Jaroslav ZUNA	Ing. Jan BEROUNSKÝ
		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	
Č.ZAK.:		NÁZEV DÍLA:	
3489 037 2202		REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ A HORNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁST PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"	
DATUM:		ČÁST:	
11/2022		D.1.4b - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ EL. ROZVODY	
MĚŘÍTKO:		NÁZEV PŘÍLOHY:	
1:75		PŮDORYS - 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ	
STUPEŇ:		Č.PŘÍLOHY:	
DPS, DZS		D.1.4b/4	
PROFESE:			
ELEKTROINSTALACE			