



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č | Název místnosti | Epk. (m) |
|----|------------------------------|----------|
| 1 | Zadveří | 200 |
| 2 | Chodba | 200 |
| 3 | Chemická laborator + dílna | 500 |
| 4 | Chodba | 200 |
| 5 | Kancelář | 500 |
| 6 | Sklad | 200 |
| 7 | Předstín WC | 200 |
| 8 | WC | 200 |
| 9 | Schodiště | 200 |
| 10 | Manipulační prostor | 200 |
| 11 | Depozitář dřevo - kov | 200 |
| 12 | Depozitář dřevo - kov | 200 |
| 13 | Depozitář dřevo - kov | 200 |
| 14 | Depozitář dřevo - kov | 200 |
| 15 | Technická místnost | 300 |
| 16 | Technická místnost | 300 |
| 17 | Depozitář objemných expozitů | 200 |
| 18 | Zadveří | 200 |

POZNÁMKY:

Horizontální rozvody budou vedeny ukládaný na drátěné kabelové žlaby upravené na stěnových držácích s maximální roztečí 15 m
Vertikální rozvody budou uloženy do flexibilních elektroinstalčních trubek přichycených ke stěně pomocí příchytok s maximální roztečí 1m
Rozvody v místnostech č. 4, 5, 6, 7, 8 budou uloženy skryté pod omítkou
Kabelové vedení mezi požárními úseky bude při průstupu stěnou protipožární utěsněno
Prostory samostatných kabelů mezi prostory bude pouze stavební utěsnění (průvrt stěny vertikem dle průměru kabelu)

LEGENDA ZNAČEK:

- Kabelové rozvody uložení dle poznámek
- Zásuvka jednofázová 2P+PE 10/16A-250V, nastěnná, IP44 V = 1,2m
- Zásuvka jednofázová 2P+PE 10/16A-250V, zapuštěná, IP20 V = 0,4m
- Zásuvka 3P+N-PE 32A-400V, zapuštěná, IP44 V = 1,2m
- Ventilátor
- Spínač 1. pol., 10A/250V, nástěnný, řazení 01, IP44 V = 1,2m
- AKU ohříváč TUV 2,2 kW
- Kabelový vývod pro napájení el. zařízení dle popisu na výkrese
- Tlačítko nouzové s ochranným sklem V = 1,2m
- Krabice rozbočná 80 x 80 mm, IP66, upravená na drátěném žlabu
- Protipožární utěsnění mezi požárními úseky certifikovanou upravitkou

Sít: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S
Ochrana opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 automatické odpojení od zdroje
Doplňková ochrana: proudový chránič
doplňující pospojování

Základní charakteristiky uvedeny v technické zprávě

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Zodp. projektant | Tomáš Chlumský | Tomáš Chlumský | Tomáš Chlumský |
| Investor | Státní ústřední archiv v Praze, Husova 1275, 272 01 Kladno | Státní ústřední archiv v Praze, Husova 1275, 272 01 Kladno | Státní ústřední archiv v Praze, Husova 1275, 272 01 Kladno |
| Alco | STAVEBNÍ ÚPRAVY V SUTERÉNU OBJEKTU č. 21 VINÁŘICE - HORNICKÝ SKANZEN | Stavba | 2211 |
| Číslo | 01.14: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | Datum | 01/2022 |
| Formát | 12x A4 | Stupeň | OSP/OPS |
| Průřez | 1:50 | Číslo výt. | 10 |