



Síť: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje
Doplňková ochrana: proudový chránič
doplňující pospojování
Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě

Zodp. projektant	Vypracoval	Tomáš Chlumský projekty elektro Svatopluka Čecha 297 273 05 Smečno IČO: 409 07 449 tel. +420 608 206 768 chlumsky.tomas@seznam.cz	
TOMÁŠ CHLUMSKÝ	TOMÁŠ CHLUMSKÝ		
Investor	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, 272 01 Kladno		
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY V SUTERÉNU OBJEKTU č.21 VINAŘICE - HORNICKÝ SKANZEN		Čís.zak.	2211
		Datum	01/2022
		Stupeň	DSP/DPS
Část	D.1.4c ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Formát	2x A4
Příloha TRAFOSTANICE - PŘÍZEMÍ		Měřítko	1:100
		Číslo výkr.	07