

Ze dne: 26.01.2023
Číslo jednací: 023070197050
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdvtve
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 26.01.2023

Ing. Radim Doleček
Radim Doleček
Švermova č.p. 740
552 03 Česká Skalice

Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše parc. č. 1327/1, 1327/2, 1333/2, Veletov parc. č. 157, 158, 159, 160, 225, 672/1, 672/ ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem – Kolín, studie proveditelnosti (úsek A3b, A3c) - část 04 (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Ing. Radim Doleček, Česká Skalice, Švermova, č.p. 740, 55203

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojkы těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie provozovaných společností Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Petr Sedláček, tel.: 702 238 123, sedlacekml@energiekolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – , Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



ENERGIE AG 33
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše parc. č. 1327/1, 1327/2, 1333/2, Veletov parc. č. 157, 158, 159, 160, 225, 672/1, 672/2, 676/1, 676/3, 680, 681/1, 683/3, 695/2, 709/1, 709/10, 709/2, 709/4, 709/5, 709/6, 711/2, 712, 718, 721/1,

721/10, 721/15, 721/16, 721/18, 721/19, 721/23, 721/24, 721/29, 721/33, 721/5, 721/6, 731,
732, 971/1, 971/46, 971/47, 971/55

Přílohy: Mapa_O23070197050.pdf